

BRG.7011.3.03.2017.MS

Jasienica, dnia 09 lutego 2017 r.

dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na realizację zadania: „Wykonanie nawierzchni poliuretanowej bieżni przy boisku wielofunkcyjnym w Wieszczałach”.

W toku postępowania zwrócono się z zapytaniem:

Witam, proszę o udzielenie wyjaśnień:

1) *Zaproponowana nawierzchnia składa się z warstw: EPDM gr 11 mm + EPDM z natryskiem 2 mm na ET gr 35 mm*

Standardowo tego rodzaju nawierzchnia (typu natrysk) składa się technologicznie z następujących warstw: SBR 11 mm + EPDM 2 mm na ET gr 35 mm

Proszę o wyjaśnienie, czy podtrzymujecie państwo układ warstw zaproponowany w zapytaniu czy można przyjąć wg standardów?

Proszę o wskazanie koloru nawierzchni bieżni.

Odp.:

Zakłada się wykonanie nawierzchni z warstw analogicznych do warstw wykonanego boiska tj.: EPDM gr 11 mm + EPDM z natryskiem 2 mm na ET gr 35 mm. Kolor nawierzchni czerwony, linie białe.

ZASTĘPCA WÓJTA


Krzysztof Wieczerek