

UWAGI:

1.Nalezy wykonać uziom fundamentowy z płaskownika ocynkowanego FeZn 30x4mm. Uziom ten powinien być w fundamencie obiektu, dokładnie zalany betonem i mieć kształt otoku opasującego cały budynek pod jego zewnętrznymi ścianami.
Zbrojenie fundamentów z taśmą stalową winno być połączone galwanicznie w sposób ciągły na całej długości uziomu. W zaznaczonych miejscach "2" należy wyprowadzić "wąsy" z bednarki ocynkowanej i za pomocą zacisków kontrolnych połączyć z instalacją odgromową.
2. Wyprowadzenie z uziomu fundamentowego wykonać do połączeń wyrównawczych w ZK00
3. Na dachu należy wykonać zwody poziome niskie mocowane na uchwytach (w miejscach przejść na inną część dachu stosować połączenia kompensujące).
4. Kominy i inne urządzenia znajdujące się na dachu należy chronić zwodami pionowymi.
5. Złącza kontrolne ZK instalować na wysokości do 1,0m od poziomu gruntu.
6. Przewody odprowadzające należy prowadzić w rurkach ochronnych niepalnych pod tynkiem lub na uchwytach nad tynkiem.
7. W celu zniwelowania naprężeń powstających przy zmianie temperatury należy stosować elastyczne elementy łączące przewody (połączenia kompensujące) pomiędzy sobą lub z połączeniami z elemantami konstrukcji dachu.

Legenda:
1. Taśma stalowa FeZn 30x4
2. Zacisk kontrolny
3. Zacisk przelotowy, krzyżowy,
3'. połączenie z uziemieniem fundamentowym wykonać poprzez spawanie
4. Drut Φ8
5. Iglica H-0,5m
6. Iglica H-2,0m

Uwaga:

Technologie i materiały użyte w projekcie są przykładowe. Dopuszcza się użycie innych materiałów i technologii o równorzednych lub wyższych parametrach technicznych

UWAGA:
WSZYSTKIE ELEMENTY NIEOPISANE NA RYSUNKACH WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOW.

W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI LUB POTRZEBY UZYSKANIA WIĘKSZEJ ILOŚCI INFORMACJI dot. PROJEKTU KONTAKTOWAĆ NALEŻY SIĘ NIEZWŁOCZNIE Z AUTOREM PROJEKTU

Uwaga:

Wszystkie przebicia i przepusty kablowe przez ściany i stropy należy wykonać w rurkach ochronnych. Przejścia przez strefy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić przy pomocy pianki ogniochronnej CP 620 HILTI EI120

Obiekt:	Projekt budynku zaplecza sportowo - gospodarczego, częściowo podpiwniczonego, z wew. instalacją : elektryczną, fotowoltaiczną, wod - kan, c.o. , gazową, wentylacji mechanicznej , zlokalizowanego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rudzicy, na działce PGR : 2/3, gmina : Jasienica , Jedn. ewid. : 240205_2, Jasienica	Data: 30.08.2016
Temat:	INSTALACJA ODGROMOWA	Rzut Kondygnacji: Dach
Inwestor:	Gmina Jasienica Jasienica 159 43-385 Jasienica	
Projektował: Antoni Szczotka	Opracował: Dariusz Kubica Opracował: Daniel Drąg Sprawdził: Zdzisław Mazurek	Nr rysunku: E4
		Skala: 1:100