

URZĄD GMINY JASZENICA
43-385 JASZENICA 159

INFORMACJA

Dotyczy zamówienia na: „**Budowa budynku sportowo-gospodarczego w Rudzicy**”.

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynął stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ:

W dokumentacji projektowej na rzucie parteru zaznaczone są trzy elementy o klasie odporności ogniowej EI30:

- drzwi do kotłowni,
- schody strychowe składane,
- dostęp serwisowy do centrali wentylacyjnej.

W przedmiarach natomiast elementy te nie są ujęte jako posiadające jakąkolwiek klasę odporności ogniowej.

Proszę o ujednolicenie.

Odp.

W kosztorysie robót budowlanych należy dopisać kolejną **pozycje nr 114** – drzwi ppoż. EI30 do kotłowni otwierane na zewnątrz szt. 1 i wycenić.

W kosztorysie robót budowlanych należy dopisać kolejną **pozycje nr 115** – właz schodowy ppoż. EI30 szt. 1 i wycenić

W kosztorysie robót budowlanych należy dopisać kolejną **pozycje nr 116** – właz serwisowy ppoż. EI30 wykończony płytami ppoż. 2 x GKF NA – 4,32 m² i wycenić.

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Janusz Płaczyna