



- O Z N A C Z E N I A :**
- Iglica odgromowa H=3m
 - Z – Zacisk krzyżowy stalowy ocynkowany drut–drut o śr. 8 mm
 - ZK – Zacisk kontrolny instalacji odgromowej w obudowie izolacyjnej

Obiekt kwalifikuje się do III klasy ochrony odgromowej wg PN–EN 62305

- Zwód poziomy, stalowy ocynkowany Ø 8 mm na wspornikach klejonych do poszycia dachu
 - Przewód odprowadzający (pod tynkiem w rurkach PCV) ośr. 8 mm Fe/Zn
 - Wejścia do budynku
 - Bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm2
- uziom otokowy , projektowany w odległości min. 1,0m od ław fundamentowych, na głębokości min. 0,7m, przewody odprowadzające do zacisków kontrolnych.

ModernE ko		Wojciech Świerczyński	
tel. 882 - 147 - 538		ul. Pietrusińskiego 12 lok.9	
		42-207 Częstochowa	
Inwestor:	Gmina Jasienica 43-385 Jasienica 159		
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY		
Branża:	Elektryczna		
Temat:	Termomodernizacja obiektów gminnych położonych na terenie Gminy Jasienica Budynek GOK w Bierach, 43-386 Świętoszówka, Biery 219 dz. nr 186/1, obręb 0002, jednostka ewid. 240205_2		
Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94 SLK/IE/1552/02	specjalność elektryczna VIII 2016
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04 SLK/IE/1421/02	specjalność elektryczna VIII 2016
Rzut dachu - instalacja odgromowa, uziemiająca i fotowoltaika			Skala 1:100
			Nr rysunku E3