

Pi=5,4 kW
Kj=0,6
Po~3,3 kW

W RG zabudować zab. bezp. 20A
W przypadku braku miejca w/w zab. zabudować w nowej tablicy 1x6mod., 2kl. izolacji, bezpośrednio przy RG

				ZS	ZP1	ZP2	ZP3	ZPK	ZPS	ZPC	ZS1	ZS2	ZG1
Przeznaczenie	Zasilanie z wył.	Ochr.przeciwprzepięciowy	kontrola	Zas. SK,SO,RS	Zas. pompy P1	Zas. pompy P2	Zas. pompy P3	Zas. pompy PK	Zas. pompy PS	Zas. pompy PC	Zas. siłown. S1	Zas. siłown. S2	Gniazda
Pomieszczenie	gł. RG (parter)	Typu 2	napiecia	kotłownia	kotłownia	kotłownia	kotłownia	kotłownia	kotłownia	kotłownia	kotłownia	kotłownia	kotłownia
				max 2,0 kW	max 0,1 kW	max 0,1 kW	max 0,1 kW	max 0,1 kW	max 0,1 kW	max 0,1 kW	max 0,1 kW	max 0,1 kW	max 2,0 kW

ModernEko
tel. 882 - 147 - 538
Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

Faza:	**PROJEKT BUDOWLANY**				
Branża:	Elektryczna				
Temat:	Termomodernizacja obiektów gminnych położonych na terenie Gminy Jasienica; Budynek Zespołu Szkół Podstawowych w Wieszczętach, 43-386 Świętoszówka; Wieszczęta 50 dz. nr 284/46, obręb 0015, jednostka ewid. 240205_2				
Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94 SLK/IE/1552/02	specjalność elektryczna	VIII 2016	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04 SLK/IE/1421/02	specjalność elektryczna	VIII 2016	
Schemat rozdzielnicy TK				Skala -:--	Nr rysunku E8.1