

ZP.271.5.2019

Jasienica, dnia 07.02.2019r.

## INFORMACJA

Dotyczy zamówienia publicznego na: „Wykonanie nawierzchni tartanowej na bieżni przy boisku sportowym w Rudzicy”

W związku ze złożoną przez Wykonawcę prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania oraz zmienia treść SIWZ:

### Pytanie 1

„Zamawiający błędnie określił przedmiot zamówienia w zakresie nawierzchni sportowej pu.

Informujemy, że nie występuje nawierzchnia sportowa wg opisu w SIWZ:

„warstwy poliuretanowej kolorowej gr. 5 mm nanoszonej natryskiem”.

Jako doświadczony wykonawca nawierzchni sportowych pu informujemy, że nawierzchnia sportowa pu typu NATRSYK składa się z 2 warstw:

- dolna o gr. ok. 11 mm (tzw. mata gumowa) – mieszanina granulatu SBR fr. 1-4 mm i lepiszcza pu – układana specjalistyczną układarką do mas pu,

- górna o gr. ok. 2 mm (tzw. natrysk) – mieszanina systemu pu i granulatu EPDM z pierwotnej produkcji fr. 0.5-1.5 mm – układana specjalistyczną natryskarką do mas pu.

Teoretycznie można wykonać jak podaje SIWZ natrysk gr. 5 mm bezpośrednio na warstwie stabilizującej typu ET jednak nie będzie to nawierzchni sportowa spełniająca wymagania techniczne i użytkowe.

Zwracamy uwagę, że warstwa stabilizująca typu ET to tylko warstwa podkładowa pod nawierzchnię sportową a nie część nawierzchni – to wymagana warstwa podkładowa (bezpośrednia podbudowa) wymagana w przypadku podłoża z kruszyw. Konieczne jest skorygowanie opisu SIWZ i przedmiaru robót. W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę opisu nawierzchni tj. zamiast:

„warstwy poliuretanowej kolorowej gr. 5 mm nanoszonej natryskiem”

wprowadzenie zapisu:

„wykonanie nawierzchni sportowej pu typu NATRSYK z 2 warstw:

- dolna o gr. ok. 11 mm (tzw. mata gumowa) – mieszanina granulatu SBR fr. 1-4 mm i lepiszcza pu – układana specjalistyczną układarką do mas pu,

- górna o gr. ok. 2 mm (tzw. natrysk) – mieszanina systemu pu i granulatu EPDM z pierwotnej produkcji fr. 0.5-1.5 mm – układana specjalistyczną natryskarką do mas pu.”.

**Odp.** Zamawiający uznaje uwagi zawarte w pkt.1 przedmiotowego pisma i **zmienia w SIWZ Rozdział 3 pkt.1 Opis przedmiotu zamówienia**, który po zmianie brzmi:

**„Rozdział 3 pkt.1” Przedmiotem zamówienia jest : warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0-4mm, warstwa podkładowa ET minimum 2,5 mm, warstwa sportowa minimum 13 mm w tym SBR min.11 mm i natrysk min.2 mm oraz pomalowanie białych pasów. Wykonawca powinien wykonać natrysk tak aby obrzeża były pokryte natryskiem .”**

### Pytanie 2.

„Informujemy, że nawierzchnia pu typu NATRSYK powinna posiadać:

- Certyfikat IAAF (Product Certificate)

- Wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 (obowiązujące w UE parametry nawierzchni pu)

- Wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (bezpieczeństwo ekologiczne – zawartość substancji chemicznych)

- Wyników badań WWA z określeniem kl. 1
  - Wyniki badań reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1:2008 z klasą C fl s1, s2
  - Atest higieniczny PZH
  - Karta techniczna potwierdzona przez producenta
  - Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
- W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie wymogu dołączenia do oferty ww. dokumentów."

**Odp.** Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który zostanie wybrany złożył niżej wymienione dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej :

- 1/ Atest higieniczny PZH
- 2/Kartę techniczną potwierdzoną przez producenta,
- 3/wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02
- 4/Certyfikat IAAF.

W związku z powyższym Zamawiający **zmienia w SIWZ** Rozdział 6 pkt 2 ppkt 1) który otrzymuje następujące brzmienie:

1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) **wykaz robót budowlanych\*** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający należyte wykonanie: **co najmniej dwóch robót budowlanych** odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. dwie roboty budowlane obejmujące wykonanie boisk o nawierzchni poliuretanowej, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto, każda z dwóch robót - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonywane należyście, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, które potwierdzą spełnienie warunku udziału w postępowaniu (zgodnie z § 2 ust. 4 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126)). Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

*\*UWAGA: Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy warunek, o którym mowa wyżej musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot na którego zdolności w tym zakresie powołuje się wykonawca (brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia).*

b) **wykazu osób:**

- osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi,
- osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj. pracownicy fizyczni wykonujących prace budowlane wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

c) **od wybranego Wykonawcy Zamawiający będzie wymagał dokumentów dotyczących nawierzchni poliuretanowej :**

- 1/ Atest higieniczny PZH
- 2/Kartę techniczną potwierdzoną przez producenta,
- 3/wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02
- 4/Certyfikat IAAF."

Pytanie 3.

„W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga

wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.”

**Odp.** Wierzchnia warstwa użytkowa nie może być z recyklingu, Zamawiający dopuszcza tylko produkty z pierwotnej produkcji.

Pytanie 4.

„Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia sportowa pu ma być w kolorze ceglasto-czerwonym.”

**Odp.** Zamawiający potwierdza, że nawierzchnia ma być ceglasto-czerwona.

Pytanie 5.

„Proszę o potwierdzenie, że zakres robót nie obejmuje robót jest zgodny z przedmiarem robót – przyjmując niezbędną korektę poz. 3 przedmiaru robót na właściwy opis nawierzchni sportowej pu typu NATRYSK. „

**Odp.** Zamawiający zakłada że ilość robót jest zgodna z przedmiarem.

Pytanie 6.

„Proszę o potwierdzenie, że front robót do wykonania robót objętych zamówieniem będzie gotowy w momencie przekazania wykonawcy placu budowy.”

**Odp.** Wykonawca z dniem przekazania placu budowy będzie nim dysponował zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Pytanie 7.

„Udostępniony rysunek poglądowy zawiera zaznaczone na kolor pomarańczowy tylko 2 tory bieżni okrężnej i 4 tory bieżni prostej.”

Z rzutu obiektu dostępnego na maps.google widać zupełnie inny kształt bieżni niż na rysunku pomocniczym – widać bieżnię okrężną pomiędzy obrzeżami mieszczącą więcej niż tylko 2 tory.

Proszę o jednoznaczne wyjaśnienia rozbieżności i określenie precyzyjnie zakres robót w odniesieniu do ilości torów, obrzeży i kształty i geometrii bieżni prostej i okrężnej.”

**Odp.** Zamawiający końcem ubiegłego roku zakończył roboty związane z powiększeniem płyty boiska piłkarskiego zawężając bieżnię / pozostały 2 tory bieżni okrężnej i 4 prostej/.

Pytanie 8.

„Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.”

**Odp.** Terminem zakończenia robót jest faktyczne zakończenie robót, zgłoszenie je zamawiającemu jak również komisyjny bezusterkowy odbiór robót przez obie strony.

Pytanie 9.

„Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.”

**Odp.** Zamawiający nie posiada więcej- niż udostępnił- dokumentacji projektowej.

Pytanie 10.

„Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.”

**Odp.** Zamawiający informuje Wykonawcę, że nie będzie obciążał go skutkami braku dokumentów, których nie posiada a postępując zgodnie z przepisami winien posiadać.

Pytanie 11.

„Projekt umowy w § 15 pkt 1. b) podaje:

- b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających - ze względu na technologię wykonania niektórych robót - prowadzenie prac budowlanych; należy przez to rozumieć opady deszczu trwające co najmniej 6 godzin w godz. od 6 do 19 w okresie 3 dni roboczych

Zamawiający w subiektywny sposób ogranicza warunki atmosferyczne ignorując wymagania technologiczne dla nawierzchni sportowej pu określając czas i okres trwania opadów deszczu, co jest niezgodne z technologią.

Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne a dla wykonywania nawierzchni syntetycznych wystarczy, że wystąpią opady deszczu, co już do czasu całkowitego wyschnięcia ułożonej warstwy uniemożliwia jakiegokolwiek roboty.

Projekt umowy nie podaje okoliczności zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku **wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią bez ograniczenia Zamawiającego będącego niezgodnym z technologią jak w wyżej cytowanym zapisie.**

Dotyczy to szczególnie nawierzchni sportowej pu, do instalacji której wymagane są rygorystyczne warunki atmosferyczne. Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo, że jeśli wystąpią warunki atmosferyczne jak np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne. Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. W związku z powyższym wnosimy o zmianę treści poprzez zmianę cytowanego zapisu na: **wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zamówienia zgodnie z technologią.**”

**Odp.** Zamawiający podtrzymuje zapis w projekcie umowy § 15 ust.1.

Uwzględniając powyższe pytania **Zamawiający zmienia załącznik nr 1 do SIWZ – Kosztorys ofertowy.**

Z up. Wójta  
**ZASTĘPCA WÓJTA**  
*Krzysztof Wieraszak*

in 102