

ZP.271.3.2019

Jasienica, dnia 15 lutego 2019r.

## INFORMACJA

Dotyczy zamówienia na: „**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica**”

W związku ze złożoną przez Wykonawcę prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania oraz zmienia treść SIWZ:

1. **Pytanie: Czy można zamienić moduły fotowoltaiczne z 250 W, gdyż nie są już produkowane na 275W?**
2. **Pytanie: Co ma się zgadzać: ilość modułów fotowoltaicznych, czy moc instalacji?**

**Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę mocy paneli fotowoltaicznych przy założeniu, że łączna moc całej instalacji nie będzie mniejsza niż założona w dokumentacji projektowej.**

Z up. Wójta  
**ZASTĘPCA WÓJTA**  
*Krzysztof Wiczerzak*

