

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 06.06.2018 r. w Wydziale Geodezyjno-Kartograficznym Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40

(Bez użycia środków komunikacji elektronicznej.)

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101), uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarządzających sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

znak sprawy: GK.6630.183.2018.SD

przedmiot narady:









propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu dla obiektu:




rozbudowa sieci wodociągowej w Jasienicy, dz 652, 663/2, 657, 645/15, 645/16, 645/2

Wnioskodawca: KS PROJEKT Katarzyna Świder
43-300 Bielsko-Biała ul. Partyzantów 44/5C

Przewodniczący narady: Danuta Skrzypiec - Główny Specjalista

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Lp.	Nazwa Podmiotu	Uzgodniono (niepotrzebne skreślić)	Imię i nazwisko uczestnika narady	Podpis
1.	Starostwo Powiatowe – Wydział Budownictwa	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	Elżbieta Chabier	
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	Lucyna Fober	
3.	AQUA S.A. w Bielsku-Białej	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy	Montgorszta Nowak - Kiczmer	
4.	TAURON Dystrybucja S.A. RD w Bielsku-Białej	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy	Wiesław Gąsior	
5.	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej Dział Łączności	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	Danuta Świder	
6.	PSG Sp. Z o.o. Gazownia w Bielsku-Białej	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy	Artur Krzemiński	
7.	OGP GAZ-SYSTEM S.A. TJE Bielsko-Biała	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	Andrzej Kominek	
8.	Orange Polska S.A.	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	nieobecny	
9.	Netia S.A.; DIALOG	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	Tadeusz Banaś	

10.	Urząd Gminy w Jasienicy	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	<i>POKAZ 57027180 - SC</i>	
11.	PGW Wody Polskie – Zarząd Zlewni Wisły Małej w Katowicach	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	<i>Monika Tomaszczak</i>	
12.	PGW Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Żywcu	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	<i>Tomasz Dyl</i>	
13.	Rej. Związek Spółek Wodnych w B-B	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	<i>Danuta Gróma</i>	<i>Gróma</i>
14.	ZPKWŚ O/Żywiec	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	<i>nieobecny</i>	
15.	Zakład Komunalny w Jasienicy	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	<i>nieobecny</i>	

Stanowiska uczestników narady:

GAWIA BB:

Projekt *Bielsko-Biała*
Uzgodniamy pod warunkiem:

1. Skrzyżowanie proj. z gazociągami wykonanym wg PN-91 M-34501 lub Dz. U. Nr 97 z 30.07.2001 r.
 2. Przy przebiegu równoległym proj. układać min. do sieci gazowej.
 3. Przed przystąpieniem do robót należy pisemnie powiadomić Rozdzielnię Gazu w Bielsku – Białej.
 4. Prace w pobliżu gazociągu należy prowadzić ręcznie.
 5. Uszkodzenia gazociągu będą usuwane na koszt inwestora.
- Bielsko-Biała Podpis

Tarłowski S. A.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
- 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,
należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwigni, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

AQUA S.A.

Kodociąg należy wykonać zgodnie z warunkami techn. TT/G/00022/2018/15 z dnia 6.03.2018r.

Należy zachować min. odl. pionowe i poziome proj. sieci wodociągowej od skrajni istn. uzbrojenia zgodnie z tabelą AQUA S.A. 6.06.2018r. *Uu*

*UG. JAWAŁICKA – 260041R
2 DRC. MB7TK GMY
JAWAŁICKA*



RZSW W B-B

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w kompleksie gruntów znieforyzowanych. Uszkodzone podczas robót niezidentyfikowane istniejące ciągi drenarskie należy połączyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi wykonywania połączeń przerwanej sieci drenarskiej, tj. ułożenie na podkładach drewnianych lub deskach ze starannym ubiciem gruntu, względnie dokonania ich przebudowy. Prace wykonywać pod odpłatnym nadzorem pracownika tut. Związku. Powiadomienia RZSW Bielsko-Biała o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.

Gdwa

Mimo wezwania w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

według listy „ Uczestnicy narady koordynacyjnej „

Stwierdza się
zgodność z oryginałem

2018 -06- 16

Z up. STAROSTY
Danuta Skrzypiec
Główny Specjalista

Z up. STAROSTY
Danuta Skrzypiec
Główny Specjalista

(podpis przewodniczącego narady)

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych – nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach zarządzających sieciami.
2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
3. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami bhp.
4. Zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienie punktów geodezyjnych prawnie chronionych, narażonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.

