

Dotyczy: „Budowa placu zabaw położonego w sołectwie Jasienica/ Słoneczna działka 77”

W odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące wyjaśnienia treści zapytania ofertowego, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie.

Pytanie nr 1:

Zamawiający w dokumentacji projektowej w pkt. Dotyczącym charakterystyki urządzeń podaje, że urządzenia i zestawy zabawowe mają być wykonane z profilu aluminiowego. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne zastosowanie elementów konstrukcyjnych urządzeń z profili zamkniętych metalowych (80x80 mm) w najwyższym stopniu zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii: obróbki strumieniowo-ściernej, fosforanowania żelaznego, zastosowania podkładu cynkowego oraz malowania proszkowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zastosowanie profili stalowych.

Ponadto Zamawiający wskazuje, iż w pozycji 9 przedmiaru robót – ułożenie nawierzchni z mat przerostowych jest zapis „czarne” – winno być „zielone”.

Z up. Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA
Krzysztof Włodarczyk

