


INFORMACJA

Dotyczy przetargu na : Remont dróg gminnych na terenie Gminy Jasienica uszkodzonych podczas powodzi w 2010 roku.

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) następujące pytania:

1. Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 2.1 kosztorysu ofertowego oraz przedmiaru robót remontu drogi nr 490386S Spółdzielcza w sołectwie Międzyrzecze Górne. Pozycja dotyczy zabezpieczenia wylotu i wlotu przepustu koszami siatkowo-kamiennymi. Jako jednostkę przedmiaru przyjęto m^2 . Z przedmiaru ilość powinna być określona w m^3 .

Odp. W przedmiarze robót remontu wlotów i wylotów przepustu okularowego 2x800 mm z rur betonowych na drodze gm. Nr 490386S Spółdzielcza w sołectwie Międzyrzecze Górne w poz. 2.1 należy przyjąć grubość muru 70 cm.


mgr inż. Janusz Pierzyna