

INFORMACJA

Dotyczy przetargu na : Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Gminie Jasienica w miejscowości Międzyrzecze Górne przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym na działce 89/4.

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) następujące pytania:

Według dokumentacji załączonej do przetargu zaprojektowano dużą różnicę poziomów pomiędzy zapleczem a boiskiem wielofunkcyjnym (70 cm). Ze względu na małą odległość pomiędzy obiektami i brak możliwości uzyskania maksymalnego możliwego spadku (jak to przewidziano od strony południowej zaplecza), proszę o odpowiedź na pytanie:

Pytanie 1: Jakiego rodzaju rozwiązanie Zamawiający przewiduje w miejscu różnicy poziomów między nawierzchnią przy zapleczu a boiskiem? Proszę o załączenie przekrojów przez nawierzchnie sportowe i utwardzone.

Pytanie 2: Czy roboty z tym związane zostały przewidziane w załącznikach do SIWZ (dokumentacja projektowa i przedmiar robót)?

Pytanie 3: Czy w związku z brakiem badań geologicznych, w przypadku stwierdzenia gruntów nielicznych, Zamawiający zezwoli na wykonanie zaprojektowanej podbudowy bez wymiany gruntu?

Odp. Ad 1./2. Rozwiązanie wg załączonego przekroju –spadek o nachyleniu rzędu 2-3%, ukształtowany z mas powstałych podczas robót ziemnych. Nawierzchnia z kostki brukowej, ujęta w przedmiarach i STWIOR

Ad 3. W przypadku stwierdzenia nadzwyczajnie niekorzystnych warunków gruntowych decyzja o rozwiązaniach zamiennych zostanie podjęta stosownie do zastanych warunków.

Załącznik

Szkic przekroju

WÓJT

mgr inż. Janusz Cichy