

UWAGI:

1. * obudowa przystosowana do plombowania
2. S0 skrzynka SWKI IP55 z listwą LZ-16 przystosowana do plombowania prod. POLAM Nakło
3. ZP złącze pomiarowe typ ZPT-1/LZ wersja"b" prod. np INCOBEX
4. Górna krawędź skrzynki max 1,8m od poz. gruntu

Pp = 20,0 kW
Zab. przedlicznikowe-32A
U = 230/400 V

Ochrona przeciwporażeniowa:
Samoczynne wyłączenie zasilania w systemie TT
Wyłączniki przeciwporażeniowe.

Jednostka projektowa:
AT PRACOWNIA PROJEKTOWA KURTO PRYSZCZ
Ul. Akademii Umiejętności 28/1
43-300 Bielsko-Biała
tel. 508 37 70 09, 693 88 33 71

Nazwa inwestycji: **ETAP I PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU USŁUGOWEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W JASIENICY**

Lokalizacja: **JASIENICA ul. Jasienica 159 pgr 405**

Tytuł rysunku: **SCHEMAT strukturalny zasialania budynku**

Branża: **INSTALACJE ELEKTRYCZNE** Data: 10.2010

Rodzaj opracoania: **PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY** Skala:

Inwestor: GMINA JASIENICA
ul. Jasienica 159
43-386 Jasienica

Projektował: mgr inż.Mrrceli Ryłko
upr.bud. w specjalności inst. elektryczne do projektowania bez ograniczeń
nr upr.: 84/G/85

Sprawdził: mgr inż. Tadeusz Dyczkowski
upr.bud. w specjalności inst. elektryczne do projektowania bez ograniczeń
nr upr.: 251/94 BB

Nr rysunku: **E-01**

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. POWIELANIE I UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE