

budowy zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „Planem BIOZ”.

10 Odbiór wykonanego przyłącza.

Do odbioru przygotować należy:

- zmontowane przyłącze w otwartym wykopie,
- próbę szczelności na 1,0 [MPa],
- rysunek powykonawczy z pomiarami do punktów stałych,
- oświadczenie wykonawcy o udzieleniu trzyletniej gwarancji na wykonane przyłącze,
- oświadczenie geodety o przyjęciu od Inwestora zlecenia wykonania inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza,
- dowód wpłaty do „AQUA” S.A. należności za dokonanie odbioru.

Całość robót wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi dostawy wody, uzgodnieniami dysponentów uzbrojenia terenu oraz obowiązującymi aktualnie przepisami i normami w tym zakresie.