INSTALACJĘ WODY P.POŻ. WŁĄCZYĆ
DO INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
ZA ZESTAWEM WODOMIERZOWYM

NA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ ZABUDOWAĆ
ZAWÓR ODCINAJĄCY VV300 W CELU ODCIĘCIA
INSTALACJI WODY BYTOWO-GOSPODARCZEJ
PRZY ZANIKU CIŚNIENIA NA WYPADEK POŻARU

ZESTAW WODOMIERZOWY
WG PROJEKTU PRZYŁĄCZA
WODOCIĄGOWEGO

Ø50 Stal
(p.poż.)

DO HYDRANTU USYTUOWANEGO
NA PIĘTRZE BUDYNKU

HPØ25

010 013 09 08 07 06 05 014 017 012 02 01 03

OZNACZENIA

Instalacja wody P.POŻ. (Rury stalowe ocynk.)

HPØ25 hydrant p.poż. DN 25 w szafce naściennej z wężem półsztywnym o długości L=30 mb

inwestor:	URZĄD GMINY JASIENICA	faza: p.w.
adres:	43-384 JASIENICA 159	branża: INSTAL.
adres budowy:	PGR 3664 , 1600-2 JASIENICA	
obiekt:	ROZBUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO NA OBIEKT SPORTOWO KULTURALNY	
temat:	RZUT PARTERU INSTALACJA WODY P.POŻ.	skala 1:50
projekt opracował/a:	mgr inż. Maciej Papiurek	VIII 2008
		nr rys: 1