

INFORMACJA

Dotyczy przetargu na : Adaptacja budynku hali basenowej na salę lekkoatletyczną w budynku Gimnazjum i ZSP w Mazańcowicach (bez budowy boiska zadaszzonego – hala cylindryczna)

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) następujące pytania:

Instalacja elektryczna :

- brak schematu rozdzielni R1
- brak schematu rozdzielni RO
- brak widoku rozdzielni R3
- brak schematu ,oraz widoku tablicy TS1
- poz. 3 przedmiaru – prosimy o podanie ilości i typu aparatury ujętej w tej pozycji
- czy ilości przewodów ujętych w przedmiarze są wystarczające do ilości podanych opraw i osprzętu / stwierdzamy po wizji lokalnej, że obiekt jest niezaprzewodowany a znikome ilości przewodów jakie są na obiekcie nadają się do demontażu / prosimy o przeanalizowanie ilości przewodów i ewentualne uzupełnienie.

Odp.: Schematy i widoki rozdzielnic R1; RO i R3 Zamawiający umieścił na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl plik pn.: "schematy rozdzielnic", W tablicy TS-1 do sterowania oświetleniem Sali gimnastycznej zabudować 8 szt. rozłączników FR 301 16A umożliwiających sterowanie ciągami opraw. Zamawiający nie posiada schematu ani widoku tablicy TS-1.

W poz. 3 przedmiaru przyjąć aparaturę określoną na schemacie rozdzielnicy głównej zamieszczonej w pliku pn.: "schematy rozdzielnic". Do oferty przyjąć ilości przewodów podane w przedmiarze robót.

W SIWZ rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia pkt.2 w ppkt 6 wymieniono jako zakres również „przebudowę (przekładkę) gazociągu średnioprężnego kolidującego z planowaną budową drogi pożarowej” – w załączniku nr 8 brak tak opisanego zakresu robót, a w materiałach przetargowych brak przedmiaru na taki zakres robót. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający umieścił na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl plik pn.: "przekładka gazu + roboty dodatkowe" zawierający opis zakresu robót dotyczący przekładki gazu wraz z przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym.

Równocześnie informuję, że w tym samym pliku został również umieszczony przedmiar robót i kosztorys ofertowy robót dodatkowych oraz zmieniony załącznik nr 8 do SIWZ.. Powyższe kosztorysy ofertowe należy uwzględnić w ofercie jak również w zmienionym załączniku nr 8 do SIWZ.

WOLT
mgr inż. Janusz Pierzyna