

GKOŚ.271.1.16.2011

Urząd Gminy Jasienica
43-445 JASZENICA 159

Jasienica 06.09.2011r.

INFORMACJA

Dotyczy przetargu na : Adaptacja budynku hali basenowej na salę lekkoatletyczną w budynku Gimnazjum i ZSP w Mazańcowicach (bez budowy boiska zadaszzonego – hala cylindryczna)

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) następujące pytania:

Dot. posadzki na sali gimnastycznej w ilości 553,10m². Jaki rodzaj posadzki bezspoinowej, na bazie żywic poliuretanowych uwzględnić w wycenie?
Ponieważ dane zawarte w opisach wskazują na posadzkę stosowaną na obiektach zewnętrznych tj. odkrytych boiskach i według opinii niektórych producentów posadzek sportowych nie stosuje się ich wewnątrz budynków.

Odp.: Dopuszcza się wykonanie posadzki sportowej kombi elastyczną o grubości 13 mm układanej bezpośrednio na betonie.


mgr inż. Janusz Pierzyna