



ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH w Katowicach

ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice



Śląskie.
Pozytywna energia

Sekretariat: tel. (032) 258-30-76, tel./fax. (032) 258-27-43,
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl NIP: 954-23-14-260, REGON: 276712880,
<http://www.szmiuw.pl>

Oddziały:

Bielsko-Biała ul. Gen. Boruty Spiechowicza 24, tel. (033) 814-93-79,
fax (033) 814-94-87, e-mail: bielsko@szmiuw.pl

Częstochowa ul. Wręczycka 11a, tel. (034) 362-92-12, fax (034) 362-92-70,
e-mail: czechstochowa@szmiuw.pl

JEDNOSTKI TERENOWE:

Bieruń - Pszczyna
43-155 Bieruń Nowy
ul. Starowiślna 7
tel./fax.: 032/ 216-29-77
43-200 Pszczyna
ul. 3 Maja 4a
tel./fax.: 032/ 210-47-29
e-mail: pszczyna@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Cieszyń
43-400 Cieszyń
ul. Korfańskiego 32
tel.: 033/ 852-20-13
tel./fax.: 033/ 852-28-25
e-mail: cieszyn@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Jasnowiecka 11
tel./fax.: 032/ 231-96-25
e-mail: gliwice@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Racibórz
47-400 Racibórz
ul. 1 Maja 8A
tel./fax.: 032/ 415-35-66
tel. 032/ 419 08 15
e-mail: raciborz@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Zawiercie
42-400 Zawiercie
ul. Paderewskiego 112
tel./fax.: 032/ 672-19-20
e-mail: zawiercie@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Żywiec
34-300 Żywiec
ul. Za Wodą 18
tel./fax.: 033/ 861-39
e-mail: zywiec@szmiuw.pl

ŚZMiUW/B-B/3260/2010/MJ

11-13.12.2010

Bielsko-Biała, dn. 22.11.2010r

Biuro Projektowe
PROJKONS
ul. Władysława IV 40
43-305 Bielsko-Biała

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.11.br. w sprawie uzgodnienia operatu wodnoprawnego na wykonanie przebudowy końcowego odcinka rowu R-13 przy skrzyżowaniu ulic Międzyrzeckiej i Wiejskiej w sołectwie Jasienica i wykonanie kanału ulgi z wylotem do cieku Jasienickiego w km 12+675, Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Oddział w Bielsku – Białej uzgadnia w/w operat pod następującymi warunkami:

- na ww. zamierzenia Inwestor winien uzyskać pozwolenie wodnoprawne;
- całość robót należy wykonać zgodnie z przedstawionym operatem wodnoprawnym z dodatkowym wykonaniem palisady z palików drewnianych \varnothing 10 – 12 cm dł. 1,2 m na skarpach na zakończeniu ubezpieczeń od wody górnej i dolnej oraz z narzutu kamiennego w dnie na odcinku od projektowanego gurtu do istniejącego stopnia betonowego;
- administrator rowu R-13 tj. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Bielsku – Białej odpowiedzialny będzie za stałą obsługę, konserwację projektowanej zastawki na rozrządzie wód. Zapis o utrzymaniu zastawki w należytych stanie technicznym i stałej obsłudze (w tym przy wystąpieniu wód powodziowych) należy wprowadzić do decyzji pozwolenia wodnoprawnego;
- o terminie wykonywania robót należy powiadomić tut. Oddział z 14-dniowym wyprzedzeniem;
- roboty należy wykonać pod odpłatnym nadzorem przedstawiciela tut. Oddziału. Przed rozpoczęciem robót zobowiązuje się Inwestora do zawarcia umowy na pełnienie nadzoru specjalistycznego;
- teren po zakończeniu prac należy przywrócić do należytego stanu i porządku;
- po zakończeniu robót należy dokonać protokolarnego ich odbioru z udziałem przedstawiciela tut. Oddziału;
- zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne na użytkownika urządzenia wodnego nakłada się obowiązek utrzymywania go w należytych stanie technicznym wraz z wykonanym umocnieniem koryta cieku w jego obrębie.

Powyższe uzgodnienie nie narusza praw osób trzecich i jest ważne na okres dwóch lat.

Za uzgodnienie pobrano opłatę w wysokości : 118 zł.

Nr klasyfikacji księgowej : 75.11.11-00.20

NIP : 937-143-69-72

Kopia DM a/a

Katowicki Oddział
[Podpis]
mgr inż. Zdzisław Zajączkowski