

USTALENIA

dokonane w dniu 2 marca 2012 roku w sprawie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji i przebudowy instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy w Jasienicy.

Ustalenia spisano pomiędzy:

Urszulą Bylok – przedstawicielem Gminy Jasienica

Zygmuntom Bret – przedstawicielem Biura Projektów

Ustalono co następuje:

1. Dla Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Jasienica przewidzieć zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego. Agregat zlokalizować od strony wschodniej budynku Urzędu Gminy Jasienica, przy schodach wejściowych do piwnic. Zasilaniem rezerwowym objąć pomieszczenia nr 201, 205, 206, 207 i sanitariaty na poziomie II piętra oraz korytarz na II piętrze, klatkę schodową od II piętra do poziomu parteru, korytarz parteru od klatki schodowej do wyjścia głównego, a także zasilanie tablicy TSV w serwerowni. Moc tablicy TSV w serwerowni – 5kW.
2. Ustalono, że budynek Urzędu Gminy wraz z GOK oraz OSP posiadać będzie jeden rozliczeniowy układ pomiarowy energii elektrycznej. Dla potrzeb GOK i OSP przewidzieć zamontowanie wewnętrznych liczników pomiaru energii (podliczniki, kontrola zużycia energii przez GOK i OSP). Pomiar energii dla potrzeb rozliczenia z TAURON zlokalizowany zostanie na zewnątrz budynku, obok istniejącego złącza kablowego. Podliczniki (dla GOK i OSP) zamontowane będą w rozdzielni RG.
3. W pokojach nr 205, 206, 207 oraz na korytarzach I i II piętra zamontowane zostaną stropy podwieszone. Zakres dokumentacji w tym zakresie ograniczy się wyłącznie do ujęcia tych stropów w przedmiarze i kosztorysie inwestorskim.
4. Całość oświetlenia zewnętrznego zasilana będzie z rozdzielni głównej RG. Załączanie oświetlenia zegarem sterującym.
5. Załączanie oświetlenia klatki schodowej „prawej” (wejście do sali ślubów) oraz korytarza przy wejściu do sali ślubów i korytarza na poziomie II piętra (wejścia do pok. 117 i 118) zaprojektować z wykorzystaniem czujników ruchu.
6. Urząd Gminy przekazał plany z naniesionymi zestawami elektryczno-logicznymi (PEL) w celu zaprojektowania zasilania dedykowanego urządzeń komputerowych.
7. Urząd Gminy ustalił lokalizację wypustów dla potrzeb zasilania kamer zewnętrznego monitoringu TV.
8. Ustalono, iż gniazda do okresowego zasilania iluminacji elewacji (w pokoju 204) i gniazda do zasilania oświetlenia choinki (w pokoju 107) powinny być w kolorze innym niż gniazda ogólnodostępne. Zasilanie gniazd z rozdzielni RG z obwodów oświetlenia zewnętrznego-sterownie zegarem)

9. Urząd Gminy ustalił lokalizacje wypustów dla potrzeb docelowego zasilania ogrzewania rynien.
10. Otrzymane od producenta wytyczne fundamentu pod agregat prądotwórczy strony uważają za wystarczające do wykonania fundamentu. Wytyczne budowy fundamentu stanowią załącznik do niniejszych ustaleń.

Na tym ustalenia zakończono i podpisano.

URZĄD GMINY JASIEŃCA
43-385 JASIEŃCA 159

1. Urszula Byłok

Byłok Urszula

2. Zygmunt Bret

Zygmunt Bret

ZAKŁAD USŁUGOWO-PROJEKTYWNY
"electroek"
ZYGMUNT BRET
upr. bud. Nr B-B 47776
43-300 Białsko-Biała, ul. Reja 16/34, tel. 819 44 44 44
NIP 547-004-07-49