

5. Zestawienie podstawowych materiałów instalacyjnych

| Lp | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość |
|---|--|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przewody i osprzęt instalacyjny | | | |
| 1. | Przewód YDY 3x2,5 mm ² , 500V | mb | 10 |
| 2. | Korytka kablowe metalowe K-50, szer. 50mm | mb | 76 |
| 3. | j.w. lecz K-100, szer. 100mm | mb | 30 |
| 4. | j.w. lecz K-200, szer. 200mm | mb | 50 |
| 5. | Kanał elektroinstalacyjny PVC typ KIO60x40, 60x40mm | mb | 10 |
| 6. | j.w. lecz typ KIO130x50, 130x50mm | mb | 10 |
| 7. | j.w. lecz typ KIO190x50, 190x50mm | mb | 4 |
| 8. | Listwa elektroinstalacyjna LN40x40, 40x40mm | mb | 6 |
| 9. | Rura instalacyjna PVC, karbowana giętka Φ16mm | mb | 140 |
| 10. | j.w. lecz Φ25mm | mb | 390 |
| 11. | j.w. lecz Φ32mm | mb | 100 |
| 12. | j.w. lecz Φ40mm | mb | 40 |
| 13. | j.w. lecz Φ50mm | mb | 4 |
| 14. | j.w. lecz Φ63mm | mb | 4 |
| 15. | Puszka instalacyjna podtynkowa, PVC, 140x140mm | szt. | 36 |
| 16. | j.w. lecz 210x210mm | szt. | 94 |
| 17. | Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowoprądowym typ P312, C16A, 300mA (uzupełnienie istniejącej tablicy TSV) | kpl. | 1 |
| ZESTAWY PEL | | | |
| Zestaw PEL1 (wykonać 39 kpl.) | | | |
| Specyfikacja obejmuje materiały na wykonanie 1 kpl | | | |
| 18. | Ramka podwójna | szt. | 1 |
| 19. | Puszka podtynkowa podwójna, głęboka | szt. | 1 |
| UWAGA: Gniazda logiczne wraz z osprzętem ujęte zostały w Zestawieniu materiałów i elementów sieci logicznej LAN | | | |
| Zestaw PEL2 (wykonać 85 kpl.) | | | |
| Specyfikacja obejmuje materiały na wykonanie 1 kpl. | | | |
| 20. | Ramka pojedyncza | szt. | 1 |
| 21. | Puszka podtynkowa pojedyncza, głęboka | szt. | 1 |
| UWAGA: Gniazda logiczne wraz z osprzętem ujęte zostały w Zestawieniu materiałów i elementów sieci logicznej LAN | | | |
| Zestaw PEL3 (wykonać 18 kpl.) | | | |
| Specyfikacja obejmuje materiały na wykonanie 1 kpl. | | | |
| 22. | Ramka podwójna | szt. | 1 |
| 23. | Puszka podtynkowa podwójna, głęboka | szt. | 1 |
| UWAGA: Gniazda logiczne wraz z osprzętem ujęte zostały w Zestawieniu materiałów i elementów sieci logicznej LAN | | | |
| POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE | | | |
| 24. | Szyna połączeń wyrównawczych SPW | kpl | 1 |
| 25. | Przewód LYżo16mm ² | mb | 25 |
| 26. | Przewód LYżo6mm ² | mb | 60 |