


PROJEKTOWANA SZAFĄ SIECIOWĄ
42U/19” 800x800mm

SZAFĘ WYPOSAŻYĆ W TERMOSTAT STERUJĄCY PRACĄ WENTYLATORÓW

Prowadnica kabli pionowa–pierścien



Porty w panelach szafy sieciowej oznaczyć numerem pomieszczenia w którym znajduje się gniazdo i numerem gniazda w pomieszczeniu (X/Y).
Każdy panel w szafie sieciowej oznaczyć kolejnym numerem.
Szafę sieciową oznaczyć na drzwiach przednich swoim numerem

- Zespół wentylatorów 4W/4 do szaf stojących
- REZERWA 1U (PANEL ZASLEPIAJĄCY 1U)
- Panel MT–RJ 24 port.
- Wieszak 1U
- REZERWA 2U (PANEL ZAŚLEPIAJĄCY 2U)
- Wieszak 1U
- Przełącznik DGS–3100–48, 48xRJ45–1Gb, 4xCOMBO w posiadaniu Inwestora (demontaz z istniejącej szafy serwerowej)
- Wieszak 1U
- Przełącznik DGS–3100–48, 48xRJ45–1Gb, 4xCOMBO w posiadaniu Inwestora (demontaz z istniejącej szafy serwerowej)
- Wieszak 1U
- Przełącznik DGS–3100–48, 48xRJ45–1Gb, 4xCOMBO w posiadaniu Inwestora (demontaz z istniejącej szafy serwerowej)
- Wieszak 1U
- REZERWA 1U (PANEL ZASLEPIAJĄCY 1U)
- Wieszak 1U
- Panel ekranowany 24 port RJ45 kat.6 AMPTRAC
- Panel ekranowany 24 port RJ45 kat.6 AMPTRAC
- Wieszak 1U
- Panel ekranowany 24 port RJ45 kat.6 AMPTRAC
- Panel ekranowany 24 port RJ45 kat.6 AMPTRAC
- Wieszak 1U
- Panel ekranowany 24 port RJ45 kat.6 AMPTRAC
- Panel ekranowany 24 port RJ45 kat.6 AMPTRAC
- Wieszak 1U
- Panel ekranowany 24 port RJ45 kat.6 AMPTRAC
- Panel ekranowany 24 port RJ45 kat.6 AMPTRAC
- Wieszak 1U
- REZERWA 6U
(docelowa rozbudwa sieci – nie zaslepiac)
- Wieszak 1U
- Panel telefoniczny 50 port.
- Wieszak 1U
- Panel telefoniczny 50 port.
- Wieszak 1U
- UPS typ ARES1600 Rack 1600VA/960W/3U
- REZERWA 1U (PANEL ZASLEPIAJĄCY 1U)
- Listwa zasilająca

SZAFĘ PROJEKTOWANĄ WYPOSAŻYĆ W SZYNĘ UZIEMIAJĄCĄ WRAZ Z KOMPLETEM ŚRUB
ORAZ KOMPLET ZAŚLEPIAJĄCO–FITRACYJNY (MONTOWANY W DNIĘ SZAFY)

TEMAT:	PRZEBUDOWA SIECI LOGICZNEJ LAN W BUDYNKU URZĘDU GMINY JASIEINICA					
ADRES:	43–385 JASIEINICA 159, działka nr 406, obręb Jasienica					
NAZWA RYSUNKU	SZAFĄ SIECIOWĄ	BRANŻA	ELEKTRYCZNA	FAZA	PBW	
INWESTOR: GMINA JASIEINICA 43–385 JASIEINICA Jasienica 159	PROJEKTANT	PODPIS	DATA			
	ZYGMUNT BRET upr.bud.nr B–B.47/76		KWIECIEŃ 2012			
	SPRAWDZIŁ		SKALA 1:10			
	JÓZEF SADOWSKI upr.bud.nr B–B.91/75		RYS. NR 8			