

Urząd Gminy Jasienica
43-385 JASIENICA 159

INFORMACJA

Dotyczy przetargu na : **Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Grodziec (rejon drogi na Górki).**

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) następujące pytania:

1. Czy Zamawiający w przedmiotowym zadaniu wymaga dostarczenia i montażu wodomierzy na przyłączach?
2. Czy Zamawiający posiada rysunki profili podłużnych przedmiotowego wodociągu? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie.
3. W zamówieniu państwa wynika że rura PEHD 75x6,8 PE100 SDR 11 ma jej być 72 mb a z map i kosztorysu wynika że powinno jeszcze być 312mb proszę o wyjaśnienie.

Odp.

Ad. 1 TAK. Zamawiający wymaga dostarczenia i montażu wodomierzy na przyłączach.


Ad.2 TAK. Profile podłużne zostały umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego

<http://www.bip.jasienica.pl/BIP.aspx?Sel=5421&ident=14437>.

Ad. 3 W punkcie 3 SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu (opis przedmiotu zamówienia) w pozycji wykonanie sieci głównej Zamawiający omyłkowo pominął pozycję: Dz 79,4 x 75 x 6,8mm SDR11 PN16 w ilości 312 mb.. Pomyłka zastała sprostowana poprzez wprowadzenie zmiany w opisie przedmiotu zamówienia uwzględniającej 312 mb rury 75 x 6,8 w OGŁOSZENIU O ZMIANIE OGŁOSZENIE - które zostało umieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

Jednocześnie informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji wykonanie sieci głównej pomyłkowo wpisano Dz 79,4 x 90 x 8,2 mm SDR11 PN16 – 286 mb, powinno być Dz 94,4 x 90 x 8,2 mm SDR11 PN16 – 286 mb.

ZASTĘPCA WÓJTA


Krzysztof Wieczerek