



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi,

GKOŚ.271.1.4.2013

Jasienica, dnia 13.03.2013 r.

Urząd Gminy Jasienica
43-666 JASIEŃCICA 159

INFORMACJA

Dotyczy przetargu na : **budowa pierwszego ogólnodostępnego boiska o nawierzchni sztucznej w Wieszczałach.**

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) następujące pytanie:

Zamawiający w STWiOR podaje szereg parametrów jakie powinna spełniać nawierzchnia poliuretanowa. Z uwagi, że wskazane parametry pochodzą z już nieaktualnej rekomendacji technicznej, uprzejmie prosimy o skorygowanie zapisów do nowej rekomendacji o niżej podanych parametrach:

1. Wytrzymałość na rozciąganie (MPa): 1,08
2. Wydłużenie względne przy rozciąganiu (%): 48
3. Wytrzymałość na rozdzielanie (N): 140
4. Ścieralność (mm): $\leq 0,09$
5. Zmiana wymiarów w temp. 60°C (%): 0,02
6. Twardość według metody Shore'a (Sh.A): 65±5
7. Przyczepność do podkładu MPa:
 - betonowego: 0,66
 - asfaltobetonowego: 0,50
 - z mieszanki Kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU: 0,58
8. Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
 - w stanie suchym: 0,50
 - w stanie mokrym: 0,33
9. Odporność na uderzenie (mm²):
 - powierzchnia odcisku kulki: 640±64
 - stan powierzchni po badaniu: brak zniszczeń
10. Wygląd zewnętrzny: nawierzchnia o jednorodnej strukturze i barwie, mieszanka granulatu EPDM i spoiwa PU.

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogów. nawierzchni poliuretanowych, zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

W związku z powyższym zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść SIWZ w ten sposób, że dopuszcza się zastosowanie nawierzchni poliuretanowych typu natrysk, dla których wydano:

- aprobatę lub rekomendację techniczną ITB,
- atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

Zap. Wójta
Krzysztof Wiczerzak
ZASTĘPCA WÓJTA