

UWAGI:
- Zastosować rury DN/ID-D225 PE100 SDR11 "RC" PN = 1,6 MPa.
- Rurociąg należy układać na podsypce piaskowej gr. 10cm.
- Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne celem ustalenia podziemnego i uzbiór jego dokładny przebieg. Nie wykluczo się istnienia uzbrojenia podziemnego nieznanego/przewidzianego.

Jednostka projektowa	EUROPROJEKT Sp. z o.o. ul. Na Stawach 30a, 81-368 Gdynia tel. 58 524 54 00, fax 58 524 54 01 e-mail: info@europrojekt.pl		Nr umowy: Data: 27.09.2013	
Inwestor	Gmina Jastarnia ul. Żeglarska 1 84-383 Jastarnia	Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszą w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie Zatoczki Rybackiej Rozbudowa Portu Rybackiego w Jastarni"		
		Przedmiot opracowania: BUDOWA WODOCIĄGU		
Nazwa rysunku: Proj. wodociągu sanitarna		Nazwa rysunku: PROFIL GŁÓWNY cz.3		Nr rys. 2.3
Skala: 1V 2H/2	Data:	1:500		
Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis		Uprawnienia
Projektował	mgr inż. Magdalena Kaczmarska			SLK/0074/POOW/09, ochrona
Sprawdził	mgr inż. Paweł Bukowski			
Sprawdził	mgr inż. Monika Bogucka			SLK/0074/POOW/10, sanitarna