

UWAGI:
- Kanały-układać na podsypce piaskowej o grubości 20 cm, z zagęszczeniem to=0,97
- Obsypka zabezpieczająca min. 30 cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem to=0,97
- Studnie rewizyjne - dostosować do przykrywowego terenu
- Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w pobliżu ujmowania podziemnego i ustalić jego dokładny przebieg i posadowienie. Na wykluczyć się istnienia ujmowania podziemnego niezinwentaryzowanego
- Studnie należy skompletować wg wkazań producenta
- Przy skrzyżowaniu z kablami należy na kable założyć rury ochronne dwuścienne Ø 110 na kable niskiego napięcia i telefoniczne oraz Ø160 na kable średniego napięcia
- Przy prowadzeniu kanalizacji deszczowej ponad istniejącym wodociągiem oraz w miejscu zbliżenia, należy na wodociągu zabudować rurę ochronną
- W przypadku skrzyżowania z gazociągiem należy zabudować rurę ochronną zgodnie z PN-91/M-34501 i wskazaniami gestora

autorska pracownia	EUROPROJEKT Sp. z o.o. ul. Mikołaja Kopernika 1, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 812 40 51, fax +48 33 812 40 52, e-mail: europrojekt@europrojekt.pl
inwestor	Gmina Jaworze Górecka 178 43-383 Jaworze
temat	Budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej w Górnie Jaworza w Rejonie ulicy Słonecznej
	Projektant branży: Magdalena Kosmyka
	Uprawnienia: bez ograniczeń
	BUDOWA KANALIZACJA DESZCZOWEJ
Nazwa rysunku:	PROFILE OD A12 DO A31
Nr rys.	2.7
Data:	11.2012
Skala:	1:100/500

	Funkcja	Nr uprawnień, specjalność	Podpis
Projektant	mgr inż. Magdalena Kosmyka	SLA/0137/POOS/09, sanitarna	
Opracował	mgr inż. Paweł Strzałkowski		
Sprawdził	mgr inż. Monika Bojuniа	SLA/0274/POOS/10, sanitarna	