



UWAGI:

- Zastosować rury Dz160-Dz225 PE100 SDR11 "TS" i "RC" PN = 1,6 MPa,
- Odcinki do hydrantów wykonać z rur żeliwnych DN80 i DN100
- Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne pobliżu ułożenia podziemnego i ustalić jego dokładny przebieg. Nie wykrycia się istnienia ułożenia podziemnego niezienalizowanego

Jednostka projektowa		EUROPROJEKT		43-382 Bielino, Białe, ul. Jaskowa 16		Nr umowy: 272.183.2012	
Inwestor		Gmina Jasienica		Zastępca Wykonawcy		BUDOWA WODOCIĄGU	
Branża		sanitarna		Nazwa rysunku		Wzrost: 2.1	
Data		12.2012		Skala		1:500	
Funkcja		mgr inż. Magdalena Krzywicka		Wzrost: 2.1		Wzrost: 2.1	
Projektant		mgr inż. Magdalena Krzywicka		Wzrost: 2.1		Wzrost: 2.1	
Opisownik		mgr inż. Paweł Borkowski		Wzrost: 2.1		Wzrost: 2.1	
Sprawdź		mgr inż. Monika Boguła		Wzrost: 2.1		Wzrost: 2.1	