





EUROPROJEKT

Projekty i Nadzory Drogowe
mgr inż. Andrzej Kula
tel. 604 615 997, 033 496 38 36
biuro@europrojekt.bielsko.pl
www.europrojekt.bielsko.pl

Ul. Jaskrowa 15
43-382 Bielsko – Biała
tel./fax 033 822 46 67
NIP: 549 109 93 28
REGON: 85 181 62 86

Inwestor: Gmina Jasienica 43-385 Jasienica Jasienica 159	Nr umowy: BRG 272.353.2012
--	--------------------------------------

Rodzaj opracowania	PROJEKT WYKONAWCZY	
Zamierzenie budowlane:	Budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Jasienica w Międzyrzeczu Dolnym"	
Nr tomu/ Przedmiot Opracowania:	7	BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA
Temat opracowania	Przebudowa linii napowietrznej 15kV kolidującej z budową drogi na terenie SSE w Międzyrzeczu Dolnym.	
Kod CPV:	45 315 100 - 9	
Adres budowl:	powiat bielski Gmina Jasienica województwo śląskie	

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień specjalność	Podpisy
Projektant:	inż. Jerzy Popek	Nr 190/79 K-ce elektryczne	 12. 2012 r.
Sprawdził:	Zygmunt Bret	Nr 47/76 B-B. elektryczne	 12.2012 r

Bielsko - Biała, grudzień 2012 r.

EUROPROJEKT
Projekty i Nadzory Drogowe
mgr inż. Andrzej Kula
43-382 Bielsko-Biała
ul. Jaskrowa 15

Dotyczy: projektu pod nazwą: „Zagospodarowanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Jasienica w Międzyrzeczu Dolnym”.

W nawiązaniu do umowy nr BRG. 272.353.2012 z dnia 08.08.2012r. proszę o skorygowanie i uzupełnienie przedłożonych projektów wykonawczych branży elektrycznej dotyczących zadania: „Zagospodarowanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Jasienica w Międzyrzeczu Dolnym” w zakresie:

1. przewidzieć odwodnienie projektowanych kanałów energetycznych,
2. zwiększyć ilość rur ochronnych na przejściach pod drogami z 4 do 8 szt.,
3. uzyskać akceptację Turon S.A. dotyczącą przyjętych rozwiązań materiałowych w szczególności rur ochronnych,
4. sprawdzić numerację projektowanych przyłączy - rys. E 09 zdublowane PE 16.

ZASTĘPCA WÓJTA

Krzysztof Wieczerek

Otrzymują:


1 x Adresat

1 x a/a

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

	Imię i Nazwisko	Uprawnienia/Branża	Podpis
Projektant	Inż. Jerzy Popek	Nr 190/79 K-cc elektryczne	inż. Jerzy POPEK Upr. bud. 190/79 WZRM i OW K-c do projektowania i kierowania robotami elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznych 43-300 Bielsko-Biała, ul. Derkaczy
Sprawdzający	Zygmunt Bret	Nr 47/76 B-B. elektryczne	ZYGMUNT BRET Upr. bud. Nr B-B. 47/76 specj. instalacje elektryczne BIELSKO-BIAŁA ul. Morskie Oko 4



Ś L Ą S K A
O K R Ę G O W A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Katowice, 22 listopada 2012 r.

Wojewódzki Zarząd Poradnictwa
i Opieki Technicznej
GŁÓWNY ARCHIWALISZ WJEWÓDZTWA
ul. Jagiellońska 25
40-082 KATOWICE

Katowice dnia 17 maja 1979 r.

Nr ewid. 190/79

Pani/Pan Jerzy Popek

ul. Derkaczy 8

43-300 Bielsko-Biała

ZAŚWIADCZENIE

Pani/Pan Popek Jerzy

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa o numerze ewidencyjny **SLK/IE/0196/01**
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 31.12.2013 r.

WICEPRZEDSIĘDZIELA RADY
Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Stefan Czarniecki

40-026 KATOWICE ul. Podgórna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.pilb.org.pl www.slk.pilb.org.pl

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 6 ust. 1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-
dza się, że:

Obywatel **P O P E K J E R Z Y**


inżynier elektryk

urczony dnia **25 lutego 1948 r.** w **Sośnowcu**


posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji pro-
jektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w za-
kresie instalacji elektrycznych.

Obywatel **P O P E K J E R Z Y** jest upoważniony do:

- 1) sporządzania projektów instalacji elektrycznych,
- 2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania
wytwarzania elementów konstrukcyjnych instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych.



z up. Wołowoda
mgr inż. Stanisław Wołowoda
Załącznik Dr. inż. Wołowoda



S Ł A S K A
O K R Ę G O W A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Katowice, 23 sierpnia 2012 r.

Pani/Pan Zygmunta Bret

ul. Morskie Oko 4/92

43-316 Bielsko-Biała

ZAŚWIADCZENIE

Pani/Pan Bret Zygmunta

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0820/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 28.02.2013 r.

WICEPRZEDSIĘDZICA RADY
Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Dorota Przybyła

0-026 KATOWICE ul. Podgórna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.pl; biuro@slk.pl; www.slk.pl; biuro.org.pl

DECYZJA

Nr ewidenc. B-B. 4776

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2, § 13, ust. 1 pkt 4, lit. a

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Turystyki i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnego funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 8, poz. 46, z dnia 7 III 1975 r.)

stwierdza się, że Obywatel Zygmunta Bret

specjalistę, specjalistę elektroniki

urodzony dnia 15 września 1948 r. w Bielsku-Białym

P O S I A D A

przeprowadzić zawodo- upoważnienia do wykonywania samodzielnego funkcji projektanta

w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycz-

Obywatel Zygmunta Bret

jest upoważniony do sporządzania projektów instalacji elektrycznych o powo-



CDW 01015104, 10.04.2012

SPIS ZAWARTOŚCI

Wyszczególnienie	Nr trony	
A. CZĘŚĆ OPISOWA – zawartość		
STRONA TYTUŁOWA	1	
SPIS ZAWARTOŚCI	2	
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW	3	
I. OPIS TECHNICZNY	4-5	
1.1 Przedmiot i zakres opracowania		
1.2. Podstawa opracowania		
2. Budowa Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym.		
3. Przebudowa linii napowietrznej 15kV kolidującej z budowa drogi na terenie SSE w Międzyrzeczu Dolnym.		
4. Zestawienie podstawowych materiałów.		
B. CZĘŚĆ GRAFICZNA – spis rysunków		Nr rys.
1. Plan przebudowy istn linii napowietrznej 15kV „RST Rolnik – Zipser” w Międzyrzeczu kolidującej z budową SSE w gminie Jasienica - ark nr 1		E01
2. Plan przebudowy istn linii napowietrznej 15kV „RST Rolnik – Zipser” w Międzyrzeczu kolidującej z budową SSE w gminie Jasienica - ark nr 2.		E02
3. Przekrój istn linii napowietrznej 15kV „RST Rolnik – Zipser” w miejscu kolizji z droga w Międzyrzeczu.		E03
4 Schemat przebudowy istn linii napowietrznej 15kV „RST Rolnik – Zipser” w Międzyrzeczu kolidującej z budową SSE w gminie Jasienica		E-04
5. Plan przebudowy istn linii napowietrznej 15kV „RST Rolnik – Zipser” na mapie ewidencyjnej.		E-05
C. ZAŁĄCZNIKI		
- Uprawnienia i zaświadczenie z Izby Inżynierów		

1.OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejącej linii napowietrznej 15kV kolidującej z budowa drogi na terenie Jasienicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w Międzyrzeczu Dolnym na działce nr 104/6 w sołectwie Międzyrzecze Dolne.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania stanowią:

- zlecenie Inwestora
- warunki przebudowy linii napowietrznej 15kV kolidującej z budowa drogi dojazdowej na terenie SSE w międzyrzeczu Dolnym z dnia 21.08.2012.
- protokół uzgodnień branżowych ZUDP nr GK.6630.468.2012.SD z dnia 29.08.2012.

2. Budowa Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym .

Projekt budowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym na terenie Gminy Jasienica w sołectwie Międzyrzecze Dolne na działce nr 104/6 (o powierzchni 71,6017 ha) obejmuje budowę dróg na terenie objętym obszarem SSE oraz infrastruktury związanych z wymaganiami zagospodarowania terenu.

Obecnie na terenie inwestycji przechodzą dwie linie napowietrzne w tym: tranzytowa linia napowietrzna 220kV oraz linia napowietrzna 15kV. Jeden słup linia napowietrznej 15kV koliduje z przebiegiem nowej projektowanej drogi i podlegać będzie przebudowie.

Przebudowa istniejącego słupa nr 6628 linii 15kV ujęta jest w niniejszym opracowaniu.

3. Przebudowa linii napowietrznej 15kV kolidującej z budowa drogi na terenie SSE w Międzyrzeczu Dolnym.

Zgodnie z warunkami przebudowy z dnia 21.08.2012 słup nr 6628 koliduje z chodnikiem oraz poboczem projektowanej drogi dojazdowej do SSE w Międzyrzeczu Dolnym i podlegać będzie przebudowie.

Przedmiotowy słup nr 6628 jest słupem składającym się z czterech żerdzi drewnianych uszczudlonych z poprzecznikiem dla linii 4 x AFL 70 w układzie trójkątnym.

W miejscu pokazanym na planie w pobliżu istniejącego słupa nr 6628 zostanie wybudowany nowy słup odporowo narożny wykonany z żerdzi wirowanej typu E o wysokości 13,5m i sile wierzchołkowej 20kN typu ON-E15,5/20

Projektowany słup wyposażony będzie w:

- konstrukcję dla trójkątnego układu zawieszenia przewodów
- łańcuchy odciągowe typu ŁO2/2
- izolatory kompozytowe typu SDI-90.280

Po wybudowaniu nowego słupa należy przełożyć istniejące przewody 4 x AFL70 na nowy słup oraz przełożyć tabliczkę z nr słupa na nowy słup.

Ponadto istniejący słup zlokalizowany po drugiej stronie budowanej drogi należy przystosować do wymagań 2 stopnia obostrzenia. Polegać to będzie na wymianie izolatorów oraz konstrukcji wsporczej dla podwieszenia przewodów 4 x AFL 70.

Budowę linii napowietrznej 15kV należy wykonać zgodnie z wymaganiem normy N-SEP-E-003.

Wszystkie roboty w pobliżu sieci energetycznych należy wykonywać pod stałym nadzorem pracownika Tauron.

Przebudowę sieci energetycznych należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w następujących normach :

PN-E-0500-1 Energetyczne linie napowietrzne

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

Instalacje ochrony od porażeń należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami norm normą PN-IEC 60364 i normami PN-IEC 364-703/1993 i PN-IEC 364-4-481/1994 .

4. Zestawienie podstawowych materiałów.

Lp	wyszczególnienie	jedn	ilość
1	2	3	4
1	Słup typu ON E13,5/20 wraz z konstrukcją dla układu trójkątnego z łańcuchami odciągowymi Ł.O2/2 i izolatorami SD1-90.280 z fundamentem typu SFP111	kpl	1
2	Konstrukcja wsporcza dla układu trójkątnego wraz z kpl Izolatorów dla 2 st obostrzenia	kpl	1

inż. Jerzy POPEK
Upr. bud. 19079 ZRM i OW K-ce
do projektowania i kierowania robot. branży
elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznych
43-300 Bielsko-Biała, ul. Derkaczy 8

Wpłynęło dnia 03/11/2012 r.
12



Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej Rejon Dystrybucji Bielsko-Biała
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 813 10 00, 33 498 10 00
fax: 33 813 17 02, 33 498 17 02
e-mail: bielskobiala.rd@tauron-dystrybucja.pl

Bielsko-Biała, dn. 27.11.2012

Nasz znak: 06/RD-1/ZS/DW/11029/2012
ZS/426/12

„EUROPROJEKT”
Projekty i Nadzory Drogowe
ul. Jaskrowa 15
43-382 BIELSKO-BIAŁA

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy linii 15kV dla S.S.E. w Międzyrzeczu Dolnym

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.11.2012 roku, data wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. 16.11.2012 w sprawie jak wyżej informujemy, iż otrzymany projekt rozpatrzyliśmy i uważamy za uzgodniony pod względem przyjętych rozwiązań technicznych.

Ostateczne uzgodnienie projektu nastąpi po dostarczeniu decyzji administracyjnych wymaganych Prawem Budowlanym na budowę projektowanych urządzeń elektrycznych z klauzulą ostateczności.

Ważność uzgodnienia ustala się do terminu realizacji zadania określonego w porozumieniu Przebudowy, tj. do dnia 31.12.2014

Jeden otrzymany egzemplarz projektu pozostawiamy w naszych aktach.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej RD Bielsko-Biała
Kierownik Wydziału Zarządzania Siecią

Krzysztof Szaflarski

Załączniki:
1x egz. projektu
K/o
1x RD-1/ZS

Wpłynęło dnia 24.08.2012



Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej Rejon Dystrybucji Bielsko-Biała
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 813 10 00, 33 498 10 00
fax: 33 813 17 02, 33 498 17 02
e-mail: bielskobiala.rd@tauron-dystrybucja.pl

Bielsko-Biała 21.08.2012r.

Nasz znak: 06/RD-1/ZS/TG/7643/12
ZS/119p/12

EUROPROJEKT
mgr inż. Andrzej Kula
ul. Jaskrowa 15
43-300 Bielsko-Biała

Dotyczy: przebudowy fragmentu sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowaną inwestycją

Odpowiadając na wniosek z dnia 19.06.2012r, data wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. 28.06.2012r. uprzejmie informujemy, że wyrażamy zgodę na przebudowę fragmentu sieci elektroenergetycznej, z którym koliduje projektowana inwestycja:

Budowa drogi dojazdowej na parceli 110/2 w Międzyrzeczu Dolnym

Realizacja przebudowy uzależniona jest od podpisania Porozumienia, którego projekt dołączony został do niniejszego pisma. W Porozumieniu zamieszczone zostały szczegółowe warunki realizacji przebudowy.

Porozumienie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano – montażowych – w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej - na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia:

Dokumenty identyfikujące odbiorcę jako stronę umowy

a) Inwestorzy indywidualni :

- dowód osobisty odbiorcy lub
- dowód osobisty pełnomocnika + pełnomocnictwo

b) Inwestorzy komercyjni :

- dowód osobisty właściciela firmy lub dowód osobisty pełnomocnika firmy + pełnomocnictwo
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru sądowego,
- umowę spółki (dotyczy spółki cywilnej),
- decyzję o nadaniu NIP i REGON,
- numer konta bankowego firmy.

1. Tytuł prawny upoważniający do dysponowania obiektem.

Inwestor zobowiązany jest do pozostawienia w TAURON Dystrybucja S.A. oryginałów lub kserokopii ww. dokumentów. W przypadku załączania kserokopii, należy przedłożyć oryginały dokumentów do wglądu.

Uprzejmie informujemy, że w celu zawarcia Porozumienia należy skontaktować się z Rejonem Dystrybucji Bielsko-Biała pok. 215 tel. 813 16 19.

Wyrażona w niniejszym piśmie zgoda na przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz warunki przebudowy tej sieci są ważne przez okres jednego roku od daty sporządzenia niniejszego pisma (tj. do dnia 20.08.2013r.). TAURON Dystrybucja S.A. może wycofać zgodę lub zmienić warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej w przypadku, gdy podane przez użytkownika sieci informacje lub udostępnione dokumenty okazałyby się niezgodne z prawdą albo ulegną modyfikacji, a ponadto w przypadku zmian stanu faktycznego lub prawnego, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Załącznik-plan trasy linii 15 kV
Załącznik -projekt Porozumienia
k/o: 1xZS

Z poważaniem
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białym RD Bielsko-Biała
Kierownik Wydziału Zarządzania Siecią

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białym
ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 813 10 00, 33 498 10 00
fax: 33 813 10 63, 33 498 10 63
e-mail: bielskobiala@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Zawila 65 L, 30-390 Kraków
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpałcony): 167 535 780,75 zł

www.tauron-dystrybucja.pl

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W związku z kolizją projektowanej inwestycji:

Budowa drogi dojazdowej na parceli 110/2 w Międzyrzeczu Dolnym

Z istniejącą infrastrukturą energetyczną podajemy poniżej warunki przebudowy istniejących urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. W ciągu linii napowietrznej 15 kV „RSP Rolnik - Zipser” istniejący słup podporowy (drewniany- nr słupa 6628) wymienić na słup podporowy wykonany z żerdzi wirowanej typu E o wysokości słupa 13,5m i sile wierzchołkowej 20 KN.
Na nowym słupie zabudować konstrukcję dla trójkątnego układu zawieszenia przewodów, zastosować łańcuchy odciągowe typu ŁO2/2 i izolatory kompozytowe typu SDI-90.280.
Na nowy słup przełożyć istniejące przewody 3x AFL 70mm² oraz numer słupa 6628.
Podpisanie porozumienia przebudowy dla wykonania powyższego zakresu prac pozwoli na pozytywne uzgodnienie planu zagospodarowania budowy drogi dojazdowej i innego uzbrojenia terenu dla Strefy Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym.
2. Wszelkie dane dotyczące istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego Wykonawca uzyska w Rejonie Dystrybucji Bielsko-Biała. Szczegóły związane z przebudową należy uzgodnić na etapie projektowania.
3. Przebudowany słup winien być wkreślony na planie zagospodarowania terenu.
W przypadku konieczności prowadzenia sieci elektroenergetycznych przez grunty osób trzecich, Inwestor winien uzyskać odpowiednie zezwolenia lub zgody właścicieli gruntów na usytuowanie i użytkowanie przebudowanych urządzeń elektroenergetycznych, na drukach obowiązujących w TAURON Dystrybucja S.A. oraz uzgodnić z użytkownikami urządzeń podziemnych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych w Rejonie Dystrybucji Bielsko-Biała na czas wykonywania niezbędnych prac.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych z Rejonu Dystrybucji Bielsko-Biała, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej, RD Bielsko-Biała
Kierownik Wydziału Zarządzania Siecią

Krzysztof Szaflarski

113/2

Początek bariery drogowej N2 W3
km 0+322.96

Koniec bariery drogowej N2 W3
km 0+362.96

$W_s = 0.04 \text{ m}$
$L = 21.02 \text{ m}$
$T = 10.51 \text{ m}$
$R = 1500.00 \text{ m}$
$\alpha = 0.80^\circ$
$\gamma = 0.80^\circ$
$W - 1$

Proj. przepust. P3201000
km 0+344.98

PK: km 0+367.53
 $R=1500.000$

70.60
67/52
Ciepły km 0+388.55
 $L=166.114$

269.00
266.12
D2.22

269.23
266.20
D2.22.1

kier. ZIPSER

NR 6628

9/dm

proponycja lokalizacji słupów linii 15kV
0/2-135/20

Początek bariery drogowej N2 W3
km 0+326.97

Koniec bariery drogowej N2 W3
km 0+366.97

Kierunek
RSP ROLNIK

D2.23
269.74
266.24

110/2

OPINIA nr GK.6630.468.2012.SD

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2010 r. Nr 193, poz. 1287) oraz § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) - uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uzgodnienia jednostek branżowych.

OPINIUJĘ POZYTYWNIE

Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu dla obiektu:

budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Jasienica w Międzyrzeczu Dolnym"

Inwestor: **Gmina Jasienica**
JASIENICA 159
43-385 JASIENICA

Projektanci: **Europrojekt Projekty Projekty i Nadzory Drogowe mgr inż. Andrzej Kula**
ul. Jaskrowa 15
43-382 Bielsko - Biała

Zlecenie z dnia: **20.08.2012** nr **brak**

Data wpływu: **20.08.2012**

Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
2. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę.
3. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych – nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
4. Po zrealizowaniu a przed zasypianiem uzbrojenia należy zgłosić do uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
5. Niniejszy protokół wraz z częścią graficzną (mapa z pieczęcią) wpiąć do każdego egzemplarza dokumentacji.
6. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami bhp.
7. Zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienie punktów geodezyjnych prawnie chronionych, narażonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.

GK.6630.468.2012.SD

Uwagi i zalecenia branżowe:

Uwagi i zalecenia branżowe:

Spółka BPP - zgodnie z regulaminem re. DO/BPP/RS/1355/2012 z dn. 21.08.2012.

RZSW Bielsko-Biala

RZSW Bielsko-Biala.

- Uzgodina sigurno maru krala potpisuje u pisimo: RKSW-GWM-520/996/6/18.12
2 dan 20.08.2012 roku.

U.S.A.

godniono ma aramunhach zawartych w piśmie znak: TT 102/01991/2012 z dnia 21.08.2012 r.
na co ma być rachunek min. odsetek po stronie państwa, przyt. i ud.
mimo to. O. b. m. od państwa. Telefonat z państwem, oraz listy telefoniczne. *[Signature]*

Zielsto-Friede

uzgodzenie kłótnie : miejsce lokalizacji pod drogą powiatową nr 101
4 km na północ od ZDF B-B

CG3- projekt uagowania s'j na warunkach podanych przez RGB-2017.
w piśmie 37/534/2528/2012 z dn. 21.08.2012

Lp.	Instytucja	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Starostwo Powiatowe – Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Rol i Leśnictwa	Elżbieta Ambiel	[Podpis]
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Urszula Kozłowska	[Podpis]
3.	Zarząd Dróg Powiatowych	Jucyna Fober	[Podpis]
4.	„AQUA” S.A. w Bielsku-Białej	Michał Fim	[Podpis]
5.	TAURON Dystrybucja S.A. RD Bielsko-Biała	Tadeusz Grotka	[Podpis]
6.	TAURON Dystrybucja (IZT 6)	Zdzisław Dzieniś	[Podpis]
7.	Rozdzielnia Gazu w Bielsku-Białej	Maciej Kozłowski	[Podpis]
8.	OGP GAZ-SYSTEM Sp z o.o. TJ0 Bielsko-Biała	Andrzej Kaniuch	[Podpis]
9.	Telekomunikacja Polska S.A. Region w Katowicach	Mieszko Tomaszewski	[Podpis]
10.	Telefonia DIALOG	Jolanta Krawiec	[Podpis]
11.	Urząd Gminy Jasionów	Stanisław Borkowski	[Podpis]
12.	ŚZMiUW Insp. w Brzynie	Małgorzata Jędrzejewska	[Podpis]
13.	Rej. Związek Spółek Wodnych w B-B	Czesław Krawiec	[Podpis]
14.	Neha SA	Podpis: [Podpis]	[Podpis]

Aleon S.L. - uzgadania się zgodnie z przepisami na planie
06/2012/25/75/804/12-25/1431/12 x oknie 23.08.2012

STATION

Donnerstag

[illegible]

OPINIA nr GK.6630.468.2012.SD

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2010 r. Nr 193, poz. 1287) oraz § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) - uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uzgodnienia jednostek branżowych

OPINIUJĘ POZYTYWNIE

projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu dla obiektu:

**budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania
pn. "Zagospodarowanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Jasienica
w Międzyrzeczu Dolnym"**

Inwestor: **Gmina Jasienica
JASIENICA 159
43-385 JASIENICA**

Projektanci: **Europrojekt Projekty Projekty i Nadzory Drogowe mgr inż. Andrzej Kula
ul. Jaskrowa 15
43-382 Bielsko - Biała**

Zlecenie z dnia: **20.08.2012** nr **brak**

Data wpływu: **20.08.2012**

Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
2. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę.
3. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych – nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
4. Po zrealizowaniu a przed zasypianiem uzbrojenia należy zgłosić do uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
5. Niniejszy protokół wraz z częścią graficzną (mapa z pieczęcią) wpiąć do każdego egzemplarza dokumentacji.
6. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami bhp.
7. Zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienie punktów geodezyjnych prawnie chronionych, narażonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.

GK.6630. 462.2012.SD

Uwagi i zalecenia branżowe:

Uwagi i zalecenia branżowe:

AZSN Bielsko-Biala.

- Uspadnisi sigurno materijali poslani u pisimo: RRSW-GWM-520/776/11/2016
2 dan 20.08.2016 roku

AQUA S.A.

1) Uzgodniono na warunkach zawartych w piśmie znak: TT/UL/01894/2012 z dnia 21.08.2012r.

1) Przekręto między zachowaniem min. odległości pomiędzy dwiema grzej. płyt. i wod. j.

- periam, 0.6 m od povr. stupiša table mračnjaka, ova linija tablem.

[Signature]

• Zielsetzungs-Prüfung

o uogodnieniu składowie i miejscu kamaliracji pod drogą graniczną należą
wystąpić do RDP B-B Jkr

RG33- projekt ujednolicienia w) na warunkach podanych przez RG3-Biot.
a mianem 31/534/2428/2012 a dn. 21.08.2012 Y

Lp.	Instytucja	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Starostwo Powiatowe – Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Rol i Leśnictwa	Elżbieta Czarnecka	[Podpis]
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Monika Łos	[Podpis]
3.	Zarząd Dróg Powiatowych	Lucyna Fober	[Podpis]
4.	„AQUA” S.A. w Bielsku-Białej	Michał Fijałkowski	[Podpis]
5.	TAURON Dystrybucja S.A. RD Bielsko-Biała	Tadeusz Gwoźda	[Podpis]
6.	TAURON Dystrybucja (IZT 6)	Zdzisław Działycki	[Podpis]
7.	Rozdzielnia Gazu w Bielsku-Białej	Stanisław Łopuszyński	[Podpis]
8.	OGP GAZ-SYSTEM Sp z o.o. TJ0 Bielsko-Biała	Andrzej Kamiński	[Podpis]
9.	Telekomunikacja Polska S.A. Region w Katowicach	Hieronim Tomaszewski	[Podpis]
10.	Telefonia DIALOG	Robert Drobniński	[Podpis]
11.	Urząd Gminy Janów	Szczepan Babin	[Podpis]
12.	ŚZMiUW Insp. w Brzynie	Monika [Podpis]	[Podpis]
13.	Rej. Związek Spółek Wodnych w B-B	Czesław Krawiec	[Podpis]
14.	Neha SA	Tadeusz Banaś	[Podpis]

TAURON S.A. - uzgadnia się zgodnie z wpisem na planie
06/20-1/25/75/8014/12-25/1431/12 z dnia 23.08.2012 r.

Z up. STAROSTY

Danuta Skrzypiec
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

w sprawie likwidacji kolizji pomiędzy siecią elektroenergetyczną stanowiącą składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej a budową

budowa drogi dojazdowej na parceli 110/2 w Międzyrzeczu Dolnym

zawarte w dniu 23.08.2012 roku w Bielsku-Białej pomiędzy:

Gminą Jasienica

Zwaną dalej **Inwestorem**, reprezentowaną przez:

Pana Krzysztofa Wieczerzak – Zastępcę Wójta Gminy Jasienica

który stosownie do przepisów o prowadzeniu działalności gospodarczej oświadcza co następuje:

- a) **Gmina Jasienica**
(nazwa firmy)
- b) **Jasienica 159, 43-385 Jasienica**
(adres firmy*/siedziba* - telefon)
- c) **jw.**
(adres korespondencyjny)
- d)
(sąd rejestrowy, w którym podmiot jest zarejestrowany - numer rejestrowy / organ ewidencyjny i dane dotyczące wpisu:*)
- e) **NIP: 937-263-46-80, Regon: 072182255**
(numer NIP i REGON)

a

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Zawila 65L, 30-390 Kraków, Oddział w Bielsku-Białej, adres ul. Batorego 17a, /Rejon Dystrybucji Bielsko-Biała adres ul. Filarowa 18

zwaną dalej **TAURON Dystrybucja**, reprezentowaną przez:
mgr inż. Franciszka Kowalskiego – Pełnomocnika TAURON Dystrybucja który oświadcza, że Spółka:

- a) wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000073321;**
- b) kapitałem zakładowym(wpłaconym) - **167 748 363,81 zł;**
- c) jest podatnikiem VAT - **NIP 6110202860;**
- d) posiada **REGON 230179216,**

zwanych wspólnie Stronami.

§ 1

W związku z wystąpieniem kolizji budowy

budowa drogi dojazdowej na parceli 110/2 w Międzyrzeczu Dolnym

z istniejącymi elementami sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja, szczegółowo opisanymi w załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia, Inwestor zobowiązuje się do:

1. Wykonania przebudowy kolidujących elementów sieci elektroenergetycznej na warunkach podanych w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia oraz na podstawie opracowanej staraniem Inwestora i uzgodnionej z TAURON Dystrybucja i właściwymi organami dokumentacji techniczno – prawnej (zgody właścicieli nieruchomości na usytuowanie i użytkowanie przebudowanych elementów sieci elektroenergetycznej i decyzje administracyjne), jako likwidacja kolizji z

budowa drogi dojazdowej na parceli 110/2 w Międzyrzeczu Dolnym

Zgody właścicieli nieruchomości nie mogą powodować jakichkolwiek zobowiązań TAURON Dystrybucja wobec tego właściciela. W przypadku wystąpienia przez właściciela nieruchomości z roszczeniami wobec TAURON Dystrybucja z tytułu usytuowania i użytkowania przebudowanych elementów sieci elektroenergetycznej na nieruchomości stanowiącej jego własność, Inwestor zobowiązuje się do ich całkowitego pokrycia przed dniem zgłoszenia przebudowanych elementów sieci do odbioru.

Ponadto inwestor zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez TAURON Dystrybucja (związanych bezpośrednio lub pośrednio z przebudową) wobec każdorazowych właścicieli nieruchomości, na których zostaną usytuowane przebudowane elementy sieci elektroenergetycznej.

2. Dokonania niezbędnych uzgodnień z TAURON Dystrybucja na etapie realizacji punktu 1 niniejszego paragrafu.
3. Pokrycia uzasadnionych kosztów własnych TAURON Dystrybucja związanych z czynnościami dopuszczeń i nadzorów.

§ 2

1. Strony Porozumienia ustalają, że wszystkie koszty związane z przebudową kolidujących elementów sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja obciążają wyłącznie Inwestora i zostaną pokryte w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą

budowa drogi dojazdowej na parceli 110/2 w Międzyrzeczu Dolnym

nie powodując jego roszczeń wobec TAURON Dystrybucja.

2. Przebudowane elementy sieci elektroenergetycznej, z chwilą zatwierdzenia (zgodnie z § 5 ust. 1) protokołu odbioru, stają się składnikiem majątku i pozostają w eksploatacji TAURON Dystrybucja.
3. Inwestor zobowiązuje się zdemontować pozostałe po przebudowie elementy sieci nie później niż w terminie do 31.12.2014 roku. Z chwilą demontażu pozostałych po przebudowie elementów sieci lub z chwilą protokolarnego odbioru przebudowanych elementów sieci (jeśli nastąpi później niż demontaż), na Inwestora przechodzi własność wszystkich pozostałych po przebudowie elementów sieci i z tą chwilą staje się on wyłącznie odpowiedzialny za ich utylizację.
4. Inwestor zobowiązuje się przekazać do TAURON Dystrybucja dokumentację techniczno – prawną związaną z likwidacją kolizji.

§ 3

1. Inwestor zobowiązuje się wykonać przebudowę kolidujących elementów sieci siłami własnymi lub przy pomocy obcych Wykonawców, za których działania lub brak działań ponosi pełną odpowiedzialność, lub zlecając przebudowę TAURON Dystrybucja.
2. Na żądanie TAURON Dystrybucja Inwestor zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących Wykonawcy.
3. Plac budowy zostanie przekazany protokolarnie Inwestorowi przez TAURON Dystrybucja, przy współudziale wskazanego Wykonawcy.
4. Inwestor zobowiązuje się do uporządkowania placu budowy po wykonanych robotach.

§ 4

1. Inwestor zapewnia, że przebudowane elementy sieci energetycznej będą w należyłym stanie technicznym i spełnią wymogi obowiązujących przepisów.
2. W celu utrzymania zasilania dla klientów TAURON Dystrybucja wymaga się, aby dla wszystkich prac, dla których jest to technologicznie możliwe, prowadzić prace bez wyłączania urządzeń (np. w technologii prac pod napięciem).

§ 5

1. Podpisany przez komisję odbioru bez zastrzeżeń i zatwierdzony przez umocowanych przedstawicieli Stron Porozumienia protokół odbioru oraz dokonanie demontażu przebudowywanych elementów sieci stanowić będzie zakończenie przebudowy kolidujących elementów sieci opisanej w §1.
2. Inwestor zobowiązuje się uzyskać od Wykonawców 24-miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty oraz przebudowane urządzenia.
3. Inwestor przekaze TAURON Dystrybucja uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji przebudowanych elementów sieci elektroenergetycznej wobec Wykonawców przebudowy.
4. Strony ustalają, iż w przypadku braku rozpoczęcia w terminie do dnia 31.12.2013 przebudowy kolidujących elementów sieci elektroenergetycznej przez Inwestora, niniejsze Porozumienie traci moc.
5. Inwestor zobowiązuje się do zakończenia przebudowy kolidujących elementów sieci elektroenergetycznej w terminie 31.12.2014 roku.
6. W przypadku rozpoczęcia i nie zakończenia przebudowy przez Inwestora w terminie wskazanym w pkt 5, TAURON Dystrybucja przysługuje prawo do dokończenia przebudowy lub przywrócenia stanu pierwotnego siłami własnymi lub przy pomocy obcych Wykonawców. W takim przypadku, Inwestor zostanie obciążony całością kosztów poniesionych przez TAURON Dystrybucja, związanych z dokończeniem przebudowy lub przywróceniem stanu pierwotnego, na podstawie wystawionej faktury VAT. W celu dokończenia przebudowy lub przywrócenia stanu pierwotnego, Inwestor zobowiązany jest, na każde żądanie TAURON Dystrybucja, protokolarnie przekazać TAURON Dystrybucja lub wskazanemu przez TAURON Dystrybucja Wykonawcy plac budowy. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie wskazanym przez TAURON Dystrybucja. W przypadku nie przekazania placu budowy w terminie lub stwarzania przez Inwestora trudności w przeprowadzeniu prac przez TAURON Dystrybucja lub Wykonawcę, Inwestor zapłaci na rzecz TAURON Dystrybucja karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazaniu placu budowy lub za każdy dzień stwarzania trudności w przeprowadzeniu prac.
7. W przypadku, gdy prace przebudowy zostaną wykonane w sposób nieprawidłowy (wadliwy) lub z niewłaściwych (wadliwych) materiałów Inwestor zobowiązany jest udzielić TAURON Dystrybucja wszelkiej pomocy w celu realizacji praw z rękojmi

lub gwarancji lub samodzielnie podjąć wszelkie niezbędne działania zmierzające do realizacji praw z rękojmi lub gwarancji wystawionej przez Wykonawców na wykonane roboty i przebudowane urządzenia. Jeżeli realizacja praw z rękojmi lub gwarancji okaże się niemożliwa lub Wykonawcy odmówią dobrowolnej realizacji zobowiązań z rękojmi lub gwarancji, Inwestor w terminie wyznaczonym przez TAURON Dystrybucja przeprowadzi prace zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem siłami własnymi lub przy pomocy obcych Wykonawców. W przypadku przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim TAURON Dystrybucja może wg własnego wyboru przywrócić stan istniejący przed przebudową (stan pierwotny) lub usunąć nieprawidłowości. Do uprawnień TAURON Dystrybucja, o których mowa wyżej, stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6 niniejszego paragrafu.

§ 6

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia mogą być dokonywane jedynie za pisemną zgodą Stron w formie Aneksu do Porozumienia pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Spory wynikające z Porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej

§ 8

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Porozumienie przygotował: Sebastian Bożek

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej RD Bielsko-Biała
ul. Filasowa 18, 43-300 Bielsko-Biała
NIP 6110262860, REGON 230179216
Nr KRS 0000073321
tel. +48 33 8131000 fax: +48 33 8131702

Inwestor

Zup. Wójta

Krzysztof Wiczerzak
ZASTĘPCA WÓJTA

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej RD Bielsko-Biała
Dyrektor Rejonu

Franciszek Kowalski

Załączniki:

Załącznik nr 1 - warunki przebudowy : O6/RD-1/ZS/TG/7643/2012 ZS/119p/12 z dnia 21.08.2012 r.



PROJEKTY I NADZORY DROGOWE
EUROPROJEKT
ANDRZEJ KULA

Wpłynęło dnia 09.10.2012

240205-2.0010

266.5

SM

SM

266.5

266.5

266.5

266.5

SM

06/RD/1/ZS/KW/8908/12
ZS/1612/12

Plan zagospodarowania terenu specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Gminie Jasienica w Mięchynie Dolnym uzgodnia się pod
warunkiem wcześniejszej realizacji pisma 06/RD/1/ZS/TG/7643/12,
ZS/1197/12 z dnia 21.08.2012, oraz porozumienia przebudowy
PNP/1102/2012, z dnia 23.08.2012.

Dodatkowo: - pod i w pobliżu linii napowietrznej WN i nN prace
wykonywać bez użycia sprzętu o wysokim zasięgu,
- zachować normatywne odległości projektowanych
urządzeń od istn. urządzeń energetycznych,
- istniejące urządzenia energetyczne są składowane
w terenie i należy je namieścić w czasie inwentaryzacji terenu.

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Bielsku-Białej, RD Bielsko-Biała
ul. Filarowa 17, 43-300 Bielsko-Biała
NIP 611023280, REGON 230179216
N/KRS 0000073321
tel. +48 33 8131000 fax: +48 33 8131702

PS/12

STAROSTA BIELSKI

ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biala
tel. 33 8 136 846

Województwo: **śląskie**Powiat: **bielski**Gmina: **JASIENICA**Jednostka ewidencyjna: **240205_2, JASIENICA**Obręb: **0010, MIĘDZYRZECZE DOLNE****WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW**Nr jednostki rejestrowej: **G.29**Pozycja kartoteki budynków: **240205_2.0010.G.29**Właściciel, małżeństwo, udział: **1/1****KALIKA KAZIMIERZ (KAROL AGATA)**

Zam.: 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE, BESTWIŃSKA 6 lok. 11

KALIKA ZOFIA (MICHAŁ JÓZEFA)

Zam.: 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE, BESTWIŃSKA 6 lok. 11

Dzierżawa: **8**, do dnia: 2017-08-23, Gosp: jednostka rejestrowa wchodząca w skład gospodarstwa rolnego

Działka: 110/1, udział: 1/1

Działka: 110/2, udział: 1/1

Działka: 242/14, udział: 1/1

Udział: **1/1****BATHELT ZBIGNIEW**

Zam.: 43-518 LIGOTA, BRONOWSKA 51

Arkusz mapy	Numer działki	Bliższe określenie położenia	Opisy użytków	Ozn. użyt. i kont. klas.	Powierzchnia		Nr KW lub oznaczenie innych dok.
					użytków w ha	działki w ha	
	110/1	43-392 MIĘDZYRZECZE DOLNE	Lasy Pastwiska trwałe	LsV PsIV	0.1887 0.8239	1.0126	BB1B/00049387/8
Id. dz.: 240205_2.0010.110/1 Wartość:							
	110/2	43-392 MIĘDZYRZECZE DOLNE	Lasy Pastwiska trwałe Grunty orne Grunty orne	LsV PsIV RIVa RIVb	0.7888 0.2423 2.0466 0.0697	3.1474	BB1B/00049387/8
Id. dz.: 240205_2.0010.110/2 Wartość:							
	127/2	43-392 MIĘDZYRZECZE DOLNE	Grunty orne	RIVb	0.1129	0.1129	BB1B/00049387/8
Id. dz.: 240205_2.0010.127/2 Wartość:							
	127/3	43-392 MIĘDZYRZECZE DOLNE	Grunty orne	RIVb	0.1104	0.1104	BB1B/00049387/8
Id. dz.: 240205_2.0010.127/3 Wartość:							
	127/4	43-392 MIĘDZYRZECZE DOLNE	Grunty orne	RIVb	0.1103	0.1103	BB1B/00049387/8
Id. dz.: 240205_2.0010.127/4 Wartość:							

Czechowice-Dziedzice..... dnia 30/08/2012

Oświadczenie

Złożone w dniu 30/08/2012

w miejscowości Czechowice-Dziedzice

przez:

1/ Imię i nazwisko **Kazimierz Kalika** dowód osobisty nr APX 092920

zamieszkały (a) w **Czechowicach-Dziedzicach** ul. **Bestwińska 6/11**

2/ Imię i nazwisko **Zofia Kalika** dowód osobisty nr AHX 411284

zamieszkały (a) w **Czechowicach-Dziedzicach** ul. **Bestwińska 6/11**

Dotyczy:

nieruchomości położonej w **Międzyrzeczu Dolnym**

obj. KW. BB1B/00049387/8

pgr. 110/2

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne trwałe posadowienie na nieruchomości pgr. 110/2 obj. KW BB1B/00049387/8 słupa średniego napięcia oraz, że zrzekam/my się z tego tytułu wszelkich roszczeń, a także zapewniam, zapewniamy nieodpłatny dostęp do słupa średniego napięcia celem prowadzenia eksploatacji, konserwacji i napraw.

Równocześnie w przypadku zbycia w/w nieruchomości zobowiązuje/zobowiązujemy się, że w umowie zbycia (sprzedaż, zamiana, dzierżawa bądź inne) zostanie zamieszczona klauzula, że nabywca również wyraża zgodę nieodpłatną służebność przesyłu polegającą na posadowieniu słupa średniego napięcia na w/w nieruchomości oraz zapewni nieodpłatny dostęp do słupa średniego napięcia celem prowadzenia eksploatacji, konserwacji i napraw.

1/ *Kalika*

2/ *Kalika*