

URZĄD GMINY JASIEŃNICA
43-385 JASIEŃNICA 159

INFORMACJA

Dotyczy przetargu na : **Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Świątoszówce.**

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 907 ze zm.) następujące pytania:

Pytania dotyczące robót budowlanych, wymiany stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Świątoszówce:

- 1/- proszę o określenie konstrukcji okien (R-rozwieralne, U-uchylne, RU- rozwieralno uchylne,) oraz podziałów okien
- 2/- proszę o określenie koloru stolarki oraz podanie czy chodzi o kolor jedno czy dwustronny
- 3/- Proszę o określenie klasy antywłamaniowości okien nr08 (klasa szyby p2, p4? okucia wk1, wk2? Klamka z kluczem?)
- 4/- proszę o określenie czy istnieje możliwość zastosowania nawietrzaków ciśnieniowych automatycznych czy jedynie wersji higrosterowalnej
- 5/- proszę o sprecyzowanie konstrukcji otwierania z poziomu podłogi, tzn. ciągła sztywne czy giętke oraz proszę o określenie wysokości okien do parapetu.

Odpowiedzi na pytania powyżej:

Ad.1- Szczegółowe określenie konstrukcji okien oraz podziały na rys.nr 6 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ projektu budowlanego.

Ad2-kolor stolarki dwustronny.

Ad.3-.Klasa okien nr 08 została określona w opisie technicznym projektu budowlanego poz.5.2 strona nr 7 „, wszystkie nowo wymieniane okna przyziemia budynku wykonać jako antywłamaniowe /szyba ze szkła klasy P4/. KLAMKA Z KLUCZEM NIE JEST WYMAGANA.

Ad 4- Nawiewniki również zostały określone w opisie technicznym cytowanym powyżej i takie należy wycenić tj:” nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące –posiadające samoregulującą blokadę w okapie, ograniczającą przepływ powietrza przy dużej różnicy ciśnień „,

Ad 5- konstrukcja otwierania okien z podłogi tzw. sztywne. Wysokość okien określona na rys.nr 6 ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ.


mgr inż. Janusz Pierzyna