

INFORMACJA

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na: „Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w Mazańcowicach”.

W związku z ogłoszeniem zaproszenia do składania ofert w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Proszę o informację w jaki sposób ma zostać zagospodarowany pozostały humus 29,58m³- 3 m³ (wykorzystane na humusowanie) = 26,58m³
2. Proszę o doprecyzowanie sposobu montażu obrzeża betonowego. W przypadku rezygnacji z ławy betonowej z oporem obrzeże przewróci się do środka nawierzchni piaskowej, która nie da żadnego oporu. Proponujemy przywrócenie pozycji kosztorysowej nr 4 "ławy pod krawężniki betonowa z oporem lub rezygnację z obrzeży (zastosowanie skarpy 1:2 zamiast obrzeża)
3. Proszę o potwierdzenie, że zamawiający chce zastosować grubość nawierzchni piaskowej grubości 20 cm. Norma PN-EN 1176 mówi o nawierzchni minimum 20 cm + 10cm dla rekompensaty przemieszczeń materiału sypkiego.
Niezastosowanie się do tej wytycznej skutkuje miejscowym nie spełnieniem wymaganym normom.
4. Proszę o dopuszczenie do zastosowania zamiast piasku 0,2-2mm, piasek płukany 0-2 zgodny z normą PN-EN 1177:2009 dotyczącą nawierzchni placów zabaw amortyzujących upadki.
5. Czy zamawiający zgłosił budowę właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej? Zamawiający w pkt 10 projektu budowlanego wskazuje konieczność dokonania takiej czynności. Zaznaczam, że w przypadku zgłoszenia po dokonaniu wyboru wykonawcy termin realizacji może się wydłużyć o 30 dni.
6. Czy warunkiem dopuszczenia zestawu zabawowego 5-wieżowego jest posiadanie przez zestaw 5 wież czy zamawiający stawia mu inne wymagania?
7. Czy zamawiający dopuści urządzenia z drewna klejonego warstwowo?

Odpowiedzi:

Ad. 1 Pozostały humus nie będzie wywożony lecz należy przewidzieć jego rozplantowanie na istniejącej działce.

Ad. 2 Zamawiający uznaje zasadność pozostawienia pozycji dot. ławy pod obrzeża z oporem. Dlatego należy wycenić tą pozycję w kosztorysie ofertowym pomimo jej wykreślenia.

Ad. 3 Należy przyjąć grubość nawierzchni piaskowej 30 cm.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zastosowanie piasku płukanego 0-2 zgodnego z normą PN-EN 1177:2009.

Ad. 5 Zamawiający w 2014 r. zgłosił do Starosty Bielskiego rozpoczęcie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Ad. 6 Zamawiający wymaga zestawu zabawowego 5-wieżowego z dachami wyposażonego w szczególności: 3-zjeżdżalni; 1- przejście tunelowe; 1 - pomost linowy; 1 - drabinka linowa; 1 - ścianka lub inny element do wspinania ; 1 x kółko i krzyżyk; 1 x spirala lub rura wąż; 1 - ścianka linowa lub pajęczyna. Zamawiający poprzez wskazanie szczegółowego wyposażenia wskazał minimalne wyposażenie zestawu zabawowego.

Ad. 7 Zamawiający nie dopuszcza urządzeń z drewna klejonego warstwowo.