

GMINA JASIENICA
43-385 JASIENICA 159

Dotyczy przetargu na : " docieplenie elewacji budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą stolarki okiennej oraz wzmocnieniem fundamentu od strony południowej".

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) następujące pytania dot. w/w przetargu:

1. Czy w przedmiarze ujęto docieplenie szpalet okien i drzwi?
2. Czy w przedmiarze ujęto wszystkie cztery ściany budynku Urzędu Gminy (w opisie są trzy elewacje zachodnia, wschodnia, południowa natomiast w przedmiarze część I i część II)?
3. Jaki kolor RAL ma stolarka okienna i drzwiowa (dąb rustykalny)?

ODPOWIEDŹ:

- Ad. 1 NIE. Należy dopisać dodatkową pozycję w kosztorysie ofertowym uwzględniającą docieplenie szpalet okien i drzwi styropianem gr. 3 cm.
- Ad. 2 Docieplenie obejmuje wykonanie elewacji południowej i zachodniej oraz część elewacji wschodniej. Docieplenie elewacji zachodniej zostało rozbite w przedmiarze na część I (wyższa część budynku - prawa część budynku patrząc na elewację zachodnią) i część II (pozostała część budynku elewacji zachodniej).
- Ad. 3 Stolarka okienna i drzwiowa wykonana w okleinie dąb rustykalny.


mgr inż. Janusz Pierzyna