

Dotyczy przetargu na :” docieplenie elewacji budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą stolarki okiennej oraz wzmocnieniem fundamentu od strony południowej”.

W nawiązaniu do pisma z dnia 01-08-2006r. w sprawie odpowiedzi na pytania dotyczące w/w przetargu informuję, że w kosztorysie ofertowym należy dopisać dodatkową pozycję uwzględniającą docieplenie szpalet okien i drzwi styropianem gr. 3 cm. w ilości 62,59 m².

Wykończenie szpalet – tynk akrylowy w kolorze elewacji.

Z up. WOJTA

Roman Szczyrbowski
Kierownik Referatu Budownictwa
i Rozwoju Gospodarczego