

Urząd Gminy Jasienica
43-385 JASIENICA 159

INFORMACJA

Dotyczy zamówienia na: **„Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 490418S (Sarnia) w Międzyrzeczu Górnym wraz z rozbiórką przepustu na działce nr 422; 423/1; 511/2; 510/1; 411 w Gminie Jasienica”.**

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. Poz. 2164) następujące pytania:


1. Proszę o wyjaśnienie czy Inwestor uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli wykonawca wykaże dwie roboty polegające na przebudowie mostu na kwotę min. 200 000 zł. brutto każda.

Odp. W piśmie z dnia 02.02.2016r. pn. „PYTANIA I ODPOWIEDZI” zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiający zmienił zapis Rozdziału 8 ust. 1 pkt. 1) ppkt. b) SIWZ, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„b) **posiadania wiedzy i doświadczenia**, warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. roboty polegające na **budowie lub przebudowie obiektu mostowego** na kwotę min. 200 000 zł. brutto każda (dla jednego zamówienia – umowy)”.

2. Proszę o wyjaśnienie jaki rodzaj nawierzchni należy wykonać jako warstwę wiążącą na obiekcie, gdyż w projekcie wykonawczym projektant przyjął wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego o gr. 5 cm, a w przedmiarze przyjęto wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 7 cm.

Odp. Warstwę wiążącą na obiekcie należy wykonać zgodnie z przedmiarem z betonu asfaltowego gr. 5 cm, natomiast na dojazdach do obiektu z betonu asfaltowego gr. 7 cm.

WÓJT
mgr inż.  Andrzej Pierzyna