


proj. PZ  
wg rys. nr 3


proj. YAKXS 4 x 25 mm<sup>2</sup>, długość - 52 metry

obwód kier. "Prochownia"




proj. YAKXS 4 x 25 mm<sup>2</sup>, długość - 70 metrów

obwód kier. "Centrum"




proj. YAKXS 4 x 25 mm<sup>2</sup>, długość - 55 metrów




proj. AsXSn 2 x 25 mm<sup>2</sup>, długość - 272 (280) metrów, Go = 30 MPa

proj. YAKXS 4 x 25 mm<sup>2</sup>, długość - 55 metrów



Zestawienie słupów  
- obwód kier. "Prochownia"  
1 - proj. słup K/E-9/2,5  
2 - proj. słup N/E-9/2,5  
3 - proj. słup K/E-9/2,5

Zestawienie słupów  
- obwód kier. "Centrum"  
1 - proj. słup K/E-9/2,5  
2 - proj. słup K/E-9/2,5  
3 - proj. słup K/E-9/2,5  
4 - proj. słup K/E-9/2,5  
5 - proj. słup N/E-9/2,5  
6 - proj. słup P/ŻN-9  
7 - proj. słup P/ŻN-9  
8 - proj. słup P/ŻN-9  
9 - proj. słup P/ŻN-9  
10 - proj. słup P/ŻN-9  
11 - proj. słup P/ŻN-9  
12 - proj. słup K/E-9/2,5  
13 - proj. słup K/E-9/2,5  
14 - proj. słup P/ŻN-9  
15 - proj. słup P/ŻN-9  
16 - proj. słup P/ŻN-9  
17 - proj. słup P/ŻN-9  
18 - proj. słup PK/E-9/2,5  
19 - proj. słup N/E-9/2,5  
20 - proj. słup K/E-9/2,5

 - proj. oprawy oświetleniowe wg opisu

 - zabezpieczenie opraw Bi 6A/SV 19.25

 - proj. ograniczniki przepięć SE 30.166

Obiekt: Oświetlenie ulicy Spółdzielczej w Międzyrzeczu Górnym

Treść: Schemat linii oświetleniowych

Inwestor:

Gmina Jasienica

43-385 Jasienica 159

Projektował:

USŁUGI PROJEKTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
**Antoni Szczotka**

ul. Kołista 30/1, 43-316 Biejsko-Biała  
NIP 547-119-32-77, REGON 07054494, tel. 609732257  
upr. kier. budowy 69930 B-B, upr. projektanta 4082 B-B

Układ sieci - TT

Rys. nr 4

Data: styczeń 2015 r.