

Urząd Gminy Jasienica
43-385 JASIEINICA 159

INFORMACJA

Dotyczy zamówienia na: „Remont drogi gminnej nr 490270S (Bronowska) w km od 0 + 002,0 do 1 + 502,0 w sołectwie Rudzica (uszkodzonej podczas powodzi w 2013 roku)”.

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) następujące pytania:

Pytanie nr 1

„W pozycji nr 3 powinno być trzykrotne skropienie: na istniejące podłoże - pod warstwę wyrównawczą, pod warstwę wiążącą i pod warstwę ścieralną. Proszę o wprowadzenie wnioskowanej zmiany.”

Odpowiedź:

Inwestor przewiduje skropienie emulsją asfaltową podłoża istniejącego oraz pomiędzy warstwą ścieralną i wiążącą. Pozycja nr 4 traktowana jest jako miejscowe wyrównania głębokich kolein oraz deformacji i nie przewiduje się ich dodatkowego skropienia.

Pytanie nr 2:

W pozycji nr 2 powinno być trzykrotne oczyszczenie: istniejącego podłoża - pod warstwę wyrównawczą, pod warstwę wiążącą i pod warstwę ścieralną. Proszę o wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Odpowiedź:

Inwestor przewiduje jednokrotne oczyszczenie istniejącego podłoża przed robotami bitumicznymi, natomiast Wykonawca powinien dostosować organizację robót tak aby nie dopuścić do powtórnych zanieczyszczeń.

Pytanie nr 3

Proszę o informację jaki rodzaj wynagrodzenia obowiązuje na ww. kontrakcie: obmiarowe (powykonawcze) czy ryczałt?

Odpowiedź: **Zgodnie z § 6 projektu umowy, który został udostępniony na stronie internetowej zamawiającego obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe.**

Pytanie nr 4

Proszę o podanie jaką kategorię ruchu należy przyjąć do wyceny mieszanek MMA.

Odpowiedź:

Remontowana droga jest drogą gminną klasy L o kategorii ruchu KR3. Zamawiający wymaga zastosowania następujących mieszanek MMA:

- poz. 4 – ACW 16
- poz. 5 – ACW 11
- poz. 6 oraz poz. 11 – ACS 8

WÓJT

mgr inż. Janusz Pierzyna