went. wyw. WC piętro
went. wyw. przedsionków piętro
went. wyw. kuchni
went. wyw. WC parter
went. wyw. garażu
went. wyw. garażu
Odciąg spalin garażu
Odciąg spalin garażu
wentylator kanałowy 225 m3/h 130 Pa
wentylator kanałowy 50 m3/h 60 Pa
2.1 Komunikacja 23,58m, -m,
2.2 Pokój 11,55m, 11,55m,
2.3 Pokój 12,86m, 12,86m,
2.4 Pokój 18,71m, 18,71m,
2.5 Pokój 20,58m, 20,58m,
2.6 Komunikacja 35,15m, -m,
2.7 Magazyn bielizny czystej 1,93m, 1,93m,
2.8 Magazyn bielizny brudnej 2,01m, 2,01m,
2.8 Komunikacja 16,39m, -m,
2.10 Komunikacja 15,56m, -m,
2.11 Przedsionek 2,05m, 2,05m,
2.12 WC męskie 1,85m, 1,85m,
2.13 Łazienka 6,18m, 6,18m,
2.14 Przedsionek 4,60m, 4,60m,
2.15 Aneks porządkowy 2,26m, 2,26m,
2.16 Łazienka 5,27m, 5,27m,
2.17 Strych 235,14m, 229,84m,
2.18 Sala szkoleniowa 77,27m, 77,27m,
A
B
C
D

Obiekt: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ	Nazwa rysunku:
Adres: 40-391 MAZAŃCOWICE, DZ. NR 1740/2	RZUT PODDASZA - instalacja wentylacji i klimatyzacji
Inwestor: URZĄD GMINY JASIENICA JASIENICA 159, 40-385 JASIENICA	
Branża: INŻYNIERYJNO INSTALACYJNA	
PROJEKTANT: mgr inż. Michał Wnętrzok upr. nr SLK/5638/PWBS/15 wpis do Izby SLK/IS/8157/15 — Podpis:	mgr inż. Helmut Kotysz nr upr. 115/91/B-B wpis do Izby SLK/IS/9627/03 — Podpis:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Zawalski nr upr. 529/74/Kt wpis do Izby SLK/IS/0609/02 — Podpis:	
	Data wydania: 02.2016 — Nr rys.:
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	Skala: 1:50 — W4