

URZĄD GMINY JASIEŃ
13-085 JASIEŃ 159

INFORMACJA

Dotyczy zamówienia na: „Rozbudowa, nadbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku OSP, przebudowa sieci teletechnicznej, przyłącza teletechnicznego i wodociągowego oraz termomodernizacja istniejącej części budynku w Mazańcowicach, na dz. nr 1740/2, Gmina Jasienica”.

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynął stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ:

Pytanie nr 1 Wg opisu technicznego instalacje centralnego ogrzewania ma być wykonana z rur miedzianych. Natomiast w przedmiarach są rury z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych. Proszę o wyjaśnienie z jakich rur ma być wykonana instalacja centralnego ogrzewania.

Odp. Instalacja centralnego ogrzewania powinna być wykonana z tworzyw sztucznych łączonych na zgrzewanie. Materiały powinny posiadać dokumentację dopuszczającą do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania.

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna