

URZĄD GMINY W JASIENICY	
Wpl. dnia	2017 -07- 2 1
I. dz.	M 096
Zal.	
DECYZJA NR 27/2017/MZ	

Bielsko-Biała, dnia 17.07.2017r.

**KOMENDANTA MIEJSKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W BIELSKU – BIAŁEJ**

J. Lew. Jędrak - Jan
J. Lew. Jędrak - Jan
21.07.17

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku ze stwierdzeniem uchybień naruszających przepisy przeciwpożarowe, opisanych w protokole z ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 09.06.2017r., przeprowadzonych przez mł. bryg. Czesław Miodoński – st. specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych w budynku Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159.

POSTANAWIAM

Nakazać Wójtowi Gminy Jasienica wykonanie następujących obowiązków:

1. Zapewnienie wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159.
Termin wykonania: 30 września 2018 r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 2 i § 5 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).
2. Wyposażyć budynek Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159 w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25 z węzłem półsłupowym.
Termin wykonania: **31 sierpień 2018 r.**
Podstawa prawna: § 19 ust. 1, pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010r., poz. 719).
3. Zaktualizować i dostosować do obecnie obowiązujących przepisów instrukcję bezpieczeństwa pożarowego opracowaną dla budynku Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159. Termin wykonania: **31 sierpień 2017 r.** Podstawa prawna: § 6 ust. 1 i 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010r., poz. 719).

Zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań, na wniosek właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, które zapewniają niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

W odniesieniu do pkt 2. przedmiotowej decyzji zgodnie z postanowieniami § 1 ust 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010r., poz. 719), w stosunku do § 19 w.w. rozporządzenia, w przypadkach szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych wskazanych w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

w uzgodnieniu z Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, jeżeli zapewnią one niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej.

UZASADNIENIE

Przeprowadzone w dniach 08 i 09 czerwca 2017r. czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Urzędu Gminy Jasienica wykazały, że naruszone zostały przepisy przeciwpożarowe określone w art. 4, ust. 1, pkt. 5, Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736) oraz § 3 ust. 1 pkt. 2 i § 5 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) i rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010r., poz. 719).

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku Urzędu Gminy Jasienica określona na podstawie wyżej wymienionego rozporządzenia MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych powinna wynosić 20 dm³ z hydrantów o średnicy 80 mm lub 200 m³ zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym.

Zapewnienie wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru jest zasadniczym elementem przygotowania obiektu do prowadzenia ewentualnej akcji ratowniczo – gaśniczej. Prawidłowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru umożliwi przybyłym na miejsce zastępom straży pożarnej szybkie i sprawne ugaszenie pożaru, co ogranicza zagrożenie dla życia i zdrowia osób mogących przebywać w obiekcie oraz straty spowodowane przez ewentualny pożar.

Wymagane zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru z uwagi na parametry techniczno użytkowe budynku wynosi 20l/s. Według przedstawionej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru mają zapewniać dwa hydranty nadziemne zabudowane na gminnej sieci wodociągowej. Nie przedstawiono oceny parametrów hydraulicznych hydrantów (wydajność i ciśnienie). Hydranty te nie są także ujęte w wykazie hydrantów do celów przeciwpożarowych za I kw. 2017r. stanowiącego załącznik do pisma AQUA S.A. z dnia 06.04.2017r. znak TW/600/081/17 przesłanego do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.

W przypadku braku możliwości zapewnienia wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru z sieci wodociągowej, po podjęciu decyzji o wykonaniu zbiornika przeciwpożarowego lub stanowiska poboru wody na naturalnym cieku wodnym, przyjęte rozwiązania w tym zakresie tzn. zbiornik przeciwpożarowy lub stanowisko poboru wody na cele przeciwpożarowe należy wykonać na podstawie projektu budowlanego, uzgodnionego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W decyzji wskazano również możliwość przyjęcia rozwiązań zamiennych dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, które zapewnią niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej i zostaną uzgodnione z właściwym miejscowo Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Budynek Urzędu Gminy Jasienica jest obiektem zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Ponieważ powierzchnia budynku przekracza 1000m² zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. budynek powinien być wyposażony w hydranty 25 z węzłem półsłupowym. Hydrant taki zapewnia podanie skutecznego prądu gaśniczego i w przypadku powstania pożaru może zostać użyty do jego ugaszenia.

Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa z hydrantami 25 powinna być wykonana zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do jej

użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla instalacji prób i badań, potwierdzających prawidłowość jej działania.

Brak aktualnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego uwzględniającej wymagania przeciwpożarowe dla obiektu oraz procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia, zwłaszcza w zakresie organizacji ewakuacji i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, może w razie powstania pożaru utrudnić lub uniemożliwić skuteczne podjęcie akcji ratowniczo-gaśniczej i ewakuacyjnej przez personel.

Stwierdzone w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych uchybienia naruszające przepisy przeciwpożarowe stanowią podstawę do wydania przedmiotowej decyzji nakazującej usunięcie tych nieprawidłowości.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia.



KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Dariusz Grygiel
Zastępca Komendanta

Otrzymuje:

1 x Wójt Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159 ,
1 x a/a KM PSP B-B - MZ.