



Jasienica, dnia 15 wrzesień 2017r.

DT.4433.64.2017

Usługi Projektowe
mgr inż. Grzegorz Głanowski
ul. Zdrojowa 12
43-356 Bujaków

Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania dla zadania pn. „ Budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie kościoła w Międzyrzeczu Górnym”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.08.2017 r. (data wpływu) Zakład Komunalny w Jasienicy informuje, że w projektowanym obszarze istnieją urządzenia sieci kanalizacji sanitarnej będące w naszym władaniu. Projekt zagospodarowania uzgadnia się na następujących warunkach:

- 1) Należy zachować minimalne odległości pionowe i poziome zgodnie z tabelą odległości skrajni przewodów sieci kanalizacyjnej którą przesyłamy w załączeniu.
- 2) W miejscach, gdzie występują ponadnormatywne zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego zakres przedmiotowej inwestycji należy dostosować do w/w minimalnych odległości poziomych oraz pionowych.
- 3) O rozpoczęciu robót należy powiadomić Zakład Komunalny w Jasienicy na minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót podając: nazwę wykonawcy oraz nazwisko kierownika budowy i inspektora nadzoru.
- 4) Odkryte przewody sieci kanalizacyjnej można zasypać dopiero po płaćnym odbiorze przez upoważnionego pracownika Zakładu Komunalnego.
- 5) Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
- 6) W przypadku uszkodzenia naszych urządzeń Zakład Komunalny w Jasienicy obciąży Inwestora kosztami awarii i poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.
- 7) Zabrania się zmiany wysokości posadowienia naszych urządzeń w związku z planowaną inwestycją (w razie konieczności wystąpić o warunki techniczne przebudowy kolidujących odcinków urządzeń związanych z eksploatacją sieci kanalizacyjnej jak i samej sieci).
- 8) Całość prac związanych z zabezpieczeniem i przebudową urządzeń kanalizacyjnych łącznie z dokumentacją projektową ponosi Inwestor.
- 9) Po zakończeniu prac należy przekazać Zakładowi Komunalnemu w Jasienicy jeden egzemplarz kopii mapy zasadniczej z pomiaru powykonawczego.
- 10) Niniejsze uzgodnienie obowiązuje 1 rok od daty jego wydania.

**Tabela odległości skrajni projektowanych przewodów sieci kanalizacyjnych
od obiektów, granic nieruchomości i przewodów uzbrojenia terenu wyrażona w[m]¹**

Lp.	Obiekt	Rodzaj przewodu			
		Przewód kanalizacyjny grawitacyjny o średnicy [mm]			Przewód kanalizacji tłocznej
		DN ≤ 200	200 < DN ≤ 500	DN > 500	
1.	Budynki, linia zabudowy:				
	Fundamenty budynku przy głębokości układania kanałów do 3 m	1,5	3,0	4,0	2,0
	Fundamenty budynku przy głębokości układania kanałów ponad 3 m	3,5	5,0	6,0	4,0
2.	Ogrodzenie	1,0	1,5	2,0	1,0
3.	Oczyszczalnie przydomowe	2,0	2,0	2,0	1,0
4.	Osadnik bezodpływowy	1,0	1,0	1,0	1,0
5.	Drzewa (od skrajni pnia)	1,5	2,0	2,0	2,0
6.	Granice nieruchomości	1,0	1,5	1,5	1,0
7.	Linie energetyczne i teletechniczne kablowe	0,5	0,8	0,8	0,6
8.	Linie energetyczne i teletechniczne słupowe (od krawędzi fundamentu słupa)	1,0	1,0	1,0	0,7
9.	Wodociągi (od skrajni rury):				
	DN < 300	1,2	1,2	1,2	0,6
	300 < DN ≤ 500	1,4	1,4	1,4	0,8
	DN > 500	1,7	1,7	1,7	0,9
10.	Kanalizacja (od skrajni rury):				
	- grawitacyjna	1,2	1,5	1,5	1,0
	- tłoczna	1,0	1,0	1,0	0,6
11.	Sieci ciepłownicze:				
	- kanałowe(od krawędzi podst. kan.)	1,4	1,4	1,4	0,7
	- preizolowane (od skrajni rury)	1,2	1,2	1,2	0,6
12.	Gazociągi	odległość wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe			
13.	Krawędź drogi	2,5	2,5	2,5	2,5
14.	Podziemne i nadziemne znaki geodezyjne	1,5	2,0	3,0	1,5

Odległości pionowe od przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych:


dla DN ≤ 500 mm - 0,20;

dla DN > 500 mm - 0,50;

o ile normy lub przepisy branżowe nie stanowią inaczej

¹ dopuszcza się odstępianie od określonych w tabeli odległości w indywidualnych, uzasadnionych technicznie i zaakceptowanych przez Panią Dyrektor przypadkach

Jed.ewid.:JASIENICA
Obręb:MIĘDZYRZECZE GÓRNE
Godło:6 120 29 08 1 3 6 120 29 08 3



Sporządził(a): Lucyna Marek
Nr zam.: /GK/ 12039-1/2017

Niniejszy wydruk pochodzi z przeskalowania mapy
zasadniczej w skali pierwotnej 1:1000



Starosta Bielski
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Poświadczam się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
mapa zasadnicza
Nazwa materiału zasobu
P.2402.2010.74
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu
Bielsko-Biała, 2017-09-12

Projekt uzgadnia się
pozytywnie na podstawie
pisma
DT. 4433.64.2017.

STARSZY SPECJALISTA
inż. Ewa Przytyk
ZAKŁAD KOMUNALNY
w Jasienicy
43-385 JASZENICA 459
NIP 9372575730 Regon 240998745
-1-

LEGENDA:

- | | |
|---|---|
|  | droga manewrowa
- nawierzchnia z kostki betonowej |
|  | stanowiska postojowe
- nawierzchnia z kostki betonowej |
| 5  | zieleń |
|  | krawężnik betonowy |
|  | krawężnik betonowy obniżony |
|  | oś jezdni manewrowej |
|  | krawędź jezdni |
|  | granice działek |
|  | obszar oddziaływania |

inwestor:		Jednostka projektowa:	
GMINA JASZENICA Jasienica 159 43-385 Jasienica		USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Grzegorz Głanowski ul. Zdrowia 12 43-356 Bujaków	
temat:			
Budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie kościoła w Międzyrzeczcu Górnym			
treść:		branża:	skala:
Plan sytuacyjny		drogowa	1:500
zespół autorski:		podpis:	
projektował: mgr inż. Grzegorz Głanowski upr. nr SLK/3645/PWOD/11			
opracował: mgr inż. Krzysztof Wygaś		podpis:	nr rys.
			projekt budowlany
			1.



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Bielsku-Białej
ul. Grażyńskiego 3, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 8137600, fax. 33 8137622
g.bielsko-biala@zabrze.psgaz.pl

Usługi Projektowe
mgr inż. Grzegorz Głanowski
ul. Zdrojowa 12
43-356 Bujaków

Bielsko-Biała, dn. 04.09.2017

Nasz W102/5723/160037958/2017
znak:

Dot.: uzgodnienia projektu budowy parkingu dla samochodów osobowych w rejonie kościoła w Międzyrzeczu Górnym.

Szanowny Panie!


Projektowaną budowę parkingu uzgadniamy pod następującymi warunkami:

1. Przed przystąpieniem do robót należy pisemnie powiadomić Gazownię w Bielsku-Białej podając termin rozpoczęcia robót oraz nazwisko, adres kierownika budowy i inspektora nadzoru
2. Wykopy w bezpośrednim sąsiedztwie naszych urządzeń należy prowadzić ręcznie pod płatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Bielsku-Białej.
3. W celu zlokalizowania gazociągu PE110 oraz PE63 w miejscach kolizyjnych należy wykonać wykopy kontrolne, głębokość korytowania dostosować do głębokości położonego gazociągu a przykrycie gazociągu nie może przekroczyć 1,2m. W przeciwnym przypadku należy je przebudować lub obniżyć. Ponadto gazociąg należy zabezpieczyć obsypką piaskową do wysokości 0,3m ponad wierzch gazociągu.
4. Miejsca skrzyżowanie projektowanej kanalizacji z gazociągiem należy wykonać zgodnie z Normą PN -91/M.-34501.
5. Przy przebiegu równoległym projektowaną kanalizację należy układać w odległości co najmniej 1,5 m od sieci gazowej.
6. Przy przebiegu równoległym projektowaną ławę betonową pod krawężnik, obrzeże betonowe oraz korytka ściekowe układać w odległości co najmniej 0,5m od istniejącej sieci gazowej.
7. Nawierzchnię miejsc postojowych i zjazdów wykonać z materiałów łatwo rozbieralnych.
8. W wypadku odkrycia gazociągu w czasie prac należy powiadomić dystrybutora sieci gazowej celem podjęcia dalszych decyzji związanych z jego zabezpieczeniem.


9. Przed zasypaniem odkrytego gazociągu zgłosić do odbioru stan techniczny sieci gazowej .

11.W przypadku awarii gazociągu Gazownia w Bielsku – Białej zastrzega sobie prawo wejścia w teren .

Z poważaniem:


Gazownia w Bielsku – Białej
Aleksander Smusz

Opracowała: Małgorzata Krzywoń
k/o; adresat, B1 a/a



TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku Białej
ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 813 10 00, fax +48 33 813 10 63

Adres do korespondencji:
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała
info@tauron-dystrybucja.pl



Bielsko-Biała 2017-09-06

Usługi Projektowe
Grzegorz Głanowski
ul. Zdrojowa 12
43-356 Bujaków

TD/OBB/OMD/
TD/OBB/OMD/UB/WC/2333/2017
1011095994

**Dotyczy: uzgodnienia budowy parkingu dla samochodów osobowych działka nr 94/1
w rejonie Kościoła w Międzyrzeczu Górnym.**

Odpowiadając na wniosek z dnia 30-08-2017r., data wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. 30-08-2017r informujemy, że budowę parkingu dla samochodów osobowych na działce nr 94/1 w rejonie Kościoła w Międzyrzeczu Górnym uzgadnia się bez uwag.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami przy zachowaniu odległości pionowych i poziomych.


Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku Białej


Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Z poważaniem

Załączniki: mapa szt. 1
Kopia: OMD/WC/3873

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Wydział Dokumentacji
Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych
Wiesław Cyganik





LEGENDA:

- droga manewrowa
- nawierzchnia z kostki betonowej
- stanowiska postojowe
- nawierzchnia z kostki betonowej
- zielen
- krawężnik betonowy
- krawężnik betonowy obniżony
- oś jezdni manewrowej
- krawędź jezdni
- granice działek
- obszar oddziaływania

URZĄD GMINY JASZENICA
43-385 JASZENICA 159

Uzgodniłem bez uwag

ZASTĘPCA WÓJTA

Krzysztof Wierczak

Zaświadczam, że niniejszy projekt został
wykonany na mapie tożsamej
z mapą do celów projektowych

Mapa w granicach opracowania
zawiera aktualne dane w zakresie:

- sytuacji terenowej
- uzbrojenia podziemnego
- granic własności – kolor zielony
- Granice spełniają wymogi dokładności
- Granica użytku - - - -

Nieprzekraczalna linia zabudowy ~~~~~

Oznaczenia jednostek MPZP: 2UK, 19MN, 20MN, 7KD, 10KD

Linie rozgraniczające jednostki MPZP - - - -

Brak służebności wpisanych do KW

Wykonał dnia 2017-09-28

GEODETA
Uprawnienia zawodowe nr 9256

mgr inż. Władysław Bielski

Starosta Bielski

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których
rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

za nr P.2402. 2017 3418 w dniu 3.10.2017

*Linie, nazwiska i podpisy
osób reprezentujących organ*

z up. STAROSTY

Katarzyna Gabrys
inspektor

Inwestor: GMINA JASZENICA Jasienica 159 43-385 Jasienica		Jednostka projektowa: USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Grzegorz Głanowski ul. Zdrowia 12 43-356 Bujaków	
temat: Budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie kościoła w Międzyrzeczu Górnym			
treść: Projekt zagospodarowania terenu		branża:	skala:
zespół autorski: projektował: mgr inż. Grzegorz Głanowski upr. nr SLK/3645/PWOD/11		drogowa	1:500
sprawdził: mgr inż. Tomasz Gacek upr. nr SLK/3672/PWOD/11			
opracował: mgr inż. Krzysztof Wygaś		stadium: projekt budowlany	nr rys. 1.

