

URZĄD GMINY JASZENICA  
43-385 JASZENICA 159

### Wg rozdzielnika

**Dotyczy przetargu na : budowa boiska do piłki nożnej wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą dla Gimnazjum i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy.**

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęło stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) następujące pytanie:

1. Czy w związku z faktem, że zasadniczą częścią przedmiotowego zadania jest dostawa i montaż: trawy syntetycznej oraz nawierzchni poliuretanowej udzielona gwarancja musi zostać potwierdzona przez producentów w/w nawierzchni oraz czy wyżej wymienione dokumenty należy dołączyć do oferty przetargowej?
2. W SIWZ zamawiający nie precyzuje jakimi parametrami technicznymi powinny się charakteryzować: trawa syntetyczna i nawierzchnia poliuretanowa, jak również nie określił na jakiej podstawie zamierza zweryfikować czy zaoferowano właściwy produkt. Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga udokumentowania wartości parametrów oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej i nawierzchni poliuretanowej przez załączenie do oferty: kart technicznych, atestów, certyfikatów, wyników badań lub innych wiarygodnych dokumentów wystawionych przez instytucje uprawnione do certyfikacji (np. atest ITB lub rekomendacja ITB)?
3. Czy w związku z uwagą projektanta na rys. 12 dotyczącą budowy boiska piłkarskiego, z której wynika, że decyzję co do rodzaju nawierzchni z trawy syntetycznej podejmie Inwestor pytamy jaką trawę należy wycenić w ofercie przetargowej: Prestiže 60 czy Optima?
4. Czy zaświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej należy dołączyć do oferty przetargowej?
5. Czy oferent powinien dołączyć do oferty przetargowej: autoryzacje producentów nawierzchni syntetycznej?
6. Czy w ofercie należy wycenić dostawę wraz z montażem i uruchomieniem oświetlenia na słupach h=15m – oprawy MVP 506 440W – 30 kompletów czy też 10 kompletów zgodnie z projektem?
7. Zapytujący wnosi o uzupełnienie treści § 2 poprzez dodanie ust. 4 w następującym brzmieniu: „4. Strony ustalają, że termin realizacji całego zakresu robót (w tym także poszczególnych etapów) może ulec przesunięciu o czas występowania przeszkód o obiektywnym charakterze uniemożliwiających wykonywanie robót, w szczególności takich jak niekorzystne warunki atmosferyczne lub zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy”.
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 8 poprzez dodanie ust. 3 w następującym brzmieniu: „5. Kary umowne o których mowa w ust. 1 i 2 nie będą naliczane, gdy zwłoka zostanie spowodowana brakiem współdziałania Zamawiającego, warunkami atmosferycznymi, działaniem siły wyższej, zdarzeń losowych bądź osób trzecich, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności”.

### ODPOWIEDŹ:

- ad. 1 Zamawiający wymaga, aby udzielona przez Wykonawcę zamówienia gwarancja dotyczyła całego przedmiotu zamówienia i wynosiła 60 m-cy.
- ad. 2 Zamawiający wymaga udokumentowania wartości parametrów oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej i nawierzchni poliuretanowej przez załączenie do oferty aprobaty technicznej, certyfikatu lub innego dokumentu wystawionego przez upoważnioną jednostkę organizacyjną stwierdzającego dopuszczalność wyrobu do stosowania w budownictwie.
- ad. 3 Należy przyjąć trawę z włókna monofil o parametrach: Detex min. 8800; wysokość min. 5 cm; o gęstości min. 12800 węzłów (pęczków) na m<sup>2</sup>.  
Wymaga się by zastosowana trawa dopuszczała możliwość gry w piłkę w butach z korkami.



- ad. 4 Nie. Zamawiający zaleca jedynie dokonania wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia.  
 ad. 5 Tak można dołączyć do oferty autoryzację producentów nawierzchni syntetycznej.  
 ad. 6 W kosztorysie ofertowym w poz. 5.9 należy wpisać 10 kpl. w miejsce podanych 30 kpl. (jeden komplet to jeden słup h-15m z trzema oprawami 440 W – w sumie 10 słupów i 30 opraw).  
 ad. 7 i 8 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmian terminów wykonania zamówienia, w tym także poszczególnych etapów.

Dodatkowo w kosztorysie ofertowym na **boisko do piłki nożnej** należy zmienić podane przedmiary robót na:

- poz. 22 kosztorysu – wpisać przedmiar 65,0 m<sup>3</sup>
- poz. 23 kosztorysu – wpisać przedmiar 195,0 m<sup>3</sup>
- poz. 24 kosztorysu – wpisać przedmiar 65,0 m<sup>3</sup>
- poz. 25 kosztorysu – wpisać przedmiar 1300,0 m<sup>2</sup>
- dopisać pozycję 26 dostawa i montaż 2 szt. bramek piłkarskich aluminiowych z siatką (juniorskich)

W kosztorysie ofertowym na boisko uniwersalne:

- w poz. 16 zmienić przedmiar na 74,8 m<sup>3</sup>
- wykreślić pozycję 17
- wykreślić pozycję 18
- wykreślić pozycję 19
- wykreślić pozycję 20
- dopisać pozycję 21 wykonanie podbudowy z tłucznia z kłincem gr. 15 cm – przedmiar 112,2 m<sup>3</sup>
- dopisać pozycję 22 wykonanie warstwy elastycznej gr. min. 3,5 cm z żwirku i granulatu gumowego – przedmiar 26,18 m<sup>3</sup>
- dopisać pozycję 23 wykonanie warstwy wyrównującej z granulatu gumowego oraz warstwy wierzchniej z poliuretanu o łącznej gr. 1,3 cm – przedmiar 748 m<sup>2</sup>
- dopisać pozycję 24 dostawa i montaż 1 kpl. do gry w siatkówkę tj. 2 słupki stalowe z wewnętrzną regulacją wysokości siatki; siatka zwykła turniejowa biała, dwie tuleje montażowe z deklami.
- dopisać pozycję 25 dostawa i montaż 1 kpl. do tenisa ziemnego (siatka zwykła biała) + dwie tuleje montażowe z deklami.
- dopisać pozycję 26 dostawa i montaż 4 kpl. koszy do koszykówki (1 słupowe, wysięg 1,6 m; tablica pełnowymiarowa odporna na warunki atmosferyczne; obręcze uchylne z siatką stylonową)
- dopisać pozycję 27 dostawa i montaż 2 szt. bramek aluminiowych przenośnych o wymiarach 3 x 2 mb z siatką + 4 tuleje montażowe z deklami

W związku z powyższym należy wykreślić w kosztorysie ofertowym dotyczącym „kosz na boisko sportowe wg rys. 9 i 10 pozycje 12; 13; 3 i 14.

W kosztorysie ofertowym - BIEŻNIA”

- wykreślić pozycję 8
- wykreślić pozycję 9
- wykreślić pozycję 10
- wykreślić pozycję 11
- dopisać pozycję 12 wykonanie podbudowy z tłucznia z kłincem gr. 15 cm – przedmiar 171,45 m<sup>3</sup>
- dopisać pozycję 13 wykonanie warstwy elastycznej gr. min. 3,5 cm z żwirku i granulatu gumowego – przedmiar 40,01 m<sup>3</sup>
- dopisać pozycję 14 wykonanie warstwy wyrównującej z granulatu gumowego oraz warstwy wierzchniej z poliuretanu o łącznej gr. 1,3 cm – przedmiar 1143 m<sup>2</sup>

W kosztorysie ofertowym na Place i ścieżki z kostek betonowych w poz. 5 zmienić przedmiar na 620 mb

W kosztorysie ofertowym Bieżnia dopisać

- pozycję 12 dostawa i montaż 1 szt. zeskoku do skoczni w dal o wymiarach jak w projekcie wykonanego z drewna impregnowanego.

**Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużam termin składania ofert do dnia 23.01.2007r. do godz. 11:00**

Otrzymują:  
Wg rozdzielnika

**WOJT**  
mgr inż. Janusz Pierzyna