

ZP.271.2.2018

Jasienica, dnia 06.02.2018r.

## INFORMACJA

Dotyczy zamówienia publicznego na: **„Przebudowa instalacji gazu i technologii kotłowni gazowej o mocy 258 KW w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzicy”**

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2017 r., Poz. 1579 ze zm.) następujące pytania:

1. „Czy środki uzyskane ze sprzedaży złomu z rozbiórek podlegają zwrotowi? Proszę o informację.”

**Odp. TAK . Środki uzyskane ze sprzedaży złomu z rozbiórek podlegają zwrotowi, zapłata na konto Gminy Jasienica.**

2. „Czy można zastosować izolację z wełny mineralnej w płaszczu ze zbrojonego aluminium zamiennie do izolacji poliuretanowej w płaszczu PVC? Proszę o informację.”

**Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie izolacji z wełny mineralnej w płaszczu ze zbrojonego aluminium.**

WÓJT

*mgr inż. Janusz Pierzyna*