

INFORMACJA

Dotyczy zamówienia publicznego na: „Przebudowa instalacji gazu i technologii kotłowni gazowej o mocy 258 KW w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzicy”

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2017 r., Poz. 1579 ze zm.) następujące pytania:

1. **Pytanie:** „W przedmiarze pozycje 6.7 – 6.3 podano ilości izolacji, które różnią się z zestawieniem w opisie projektowym, a także ilością przewodów poprowadzonych w przewiązce, które również należy zaizolować wg informacji w projekcie. Proszę o doprecyzowanie.”

Odp. Zamawiający informuje, że grubości izolacji i ilości należy przyjmować zgodnie z kosztorysem ofertowym. Ponadto Zamawiający udostępnia dodatkowy przedmiar dla poszczególnych izolacji. Z dodatkowego przedmiaru wynika, jakie grubości izolacji należy zastosować na poszczególne rurociągi.

Natomiast płaszcz ochronny z blachy aluminiowej został przewidziany na odcinku instalacji prowadzonej na zewnątrz budynku pod przewiązką.

2. **Pytanie:** „Część plików z rysunkami jest z błędami:

– rysunek nr 1 – brak rysunku

– rysunek nr 2 – brak rysunku

Rysunek nr 9 – rysunek nie mieści się na arkuszu. Proszę o weryfikację”

Odp. Rysunki nr 1,2 i 9 zostają udostępnione ponownie.

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna