

**Wg rozdzielnika**

**Dotyczy przetargu na : Termomodernizacja Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Centrum Sportowego w Mazańcowicach - etap II - modernizacja kotłowni gazowej.**

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęło stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) następujące pytanie:

Z uwagi na zamieszczone w dniu 22.02.2007r na stronie internetowej odpowiedzi na zapytania oferentów i fakt, iż Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych w stosunku do projektowanych i przewidzianych do realizacji przedmiotowego zadania prosimy o sprecyzowanie;

1. Czy zastosowanie jednego kotła gazowego o mocy 385 kW z jedną komorą spalania bądź zastosowanie dwóch kotłów o mocy 190 kW każdy w układzie kaskady o łącznej mocy 380 kW będzie traktowane przez Zamawiającego jako urządzenie równoważne technicznie w stosunku do przewidzianego w projekcie i czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie techniczne?

2. Jak rozumieć odpowiedź Zamawiającego na pytanie oferenta „ Czy Zamawiający dopuszcza kosztorys ofertowy uproszczony wydrukowany w programie kosztorysowym oferenta?” – odpowiedź Zamawiającego NIE „ do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe dostarczone przez Zamawiającego” to znaczy wypełniamy je ręcznie jako oferenci?

3. Zamawiający w zamieszczonych odpowiedziach nakazuje dodanie nowych pozycji kosztorysowych bez określenia i podania podstawy wyceny przez Zamawiającego dla dodatkowych obmiarów w kosztorysie ofertowym, jak zatem ma wyglądać wycena przedmiarów dodatkowych jeśli Zamawiający nakazuje do oferty dołączyć kosztorysy ofertowe dostarczone przez Zamawiającego?

**ODPOWIEDŹ:**

**ad.1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie kotła stalowego dwupalnikowego, dwukomorowego (monoblok) innych producentów niż wskazany w SIWZ lecz o parametrach technicznych nie gorszych niż podane w dokumentacji.**

**ad. 2 Do oferty należy dołączyć wypełnione ręcznie kosztorysy ofertowe dostarczone przez Zamawiającego, a umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.**

**ad. 3 Do dostarczonego kosztorysu ofertowego należy dopisać (ręcznie) dodatkowe pozycje zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 22.02.2007r. i wycenić wg. kalkulacji własnej.**

Wójt  
Janusz Pierzyna

Otrzymują:  
Wg rozdzielnika