

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno  
Usługowo-Handlowe  
INSTAL – ROGRA  
43-400 Cieszyn  
ul. Stary Targ 3**

Dotyczy przetargu na: **„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Centrum Sportowego w Mazańcowicach – etap II – modernizacja kotłowni gazowej”.**

Działając na podstawie art. 183 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm./ **oddalam protest w całości.**

**Uzasadnienie**

W związku ze złożonym protestem z dnia 27-02-2007r. (data wpływu do zamawiającego 28-02-2007r.), który został wniesiony w terminie, Zamawiający po rozpatrzeniu protestu postanowił oddalić protest.

Dla przedmiotowego zadania (modernizacja kotłowni) opracowana została dokumentacja techniczna, która ze względu na małą powierzchnię istniejącej kotłowni zakłada zastosowanie stalowego kotła c.o. z 2 komorami spalania o mocy 385 kW, którego dane techniczne podane zostały w „Opisie Technicznym” stanowiącym część opisową projektu umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego.

Dopuszczenie zastosowania innych rozwiązań, polegających na zastosowaniu kotła gazowego o mocy 385 kW z jedną komorą spalania lub dwóch kotłów o mocy 190 kW każdy pracujących w układzie kaskady powoduje konieczność wykonania nowego opracowania projektowego lub zmianę istniejącego, na co nie wyraża zgody autor istniejącej dokumentacji technicznej.

Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie przepisu art. 183 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych postanawiam oddalić protest.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 4a ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy dotyczące odwołań i skarg.

**WÓJT  
Janusz Pierzyna**

Otrzymują:

1 x adresat

1 x a/a