

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 13.12.2017 r. w Wydziale Geodezyjno-Kartograficznym Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40

(Bez użycia środków komunikacji elektronicznej.)

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629), uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarządzających sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

znak sprawy: GK.6630.457.2017.SD

przedmiot narady:









propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu dla obiektu:


kanalizacja deszczowa w związku z budową drogi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jasienicy, dz 17/57, 17/58, 18/59, 163, 162/1, 164/29, 164/25, 164/27, 162/8

Wnioskodawca: Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż Tomasz Gacek
43-316 Bielsko-Biała ul. Giewont 6/11

Przewodniczący narady: Danuta Skrzypiec - Główny Specjalista

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Lp.	Nazwa Podmiotu	Uzgodniono (niepotrzebne skreślić)	Imię i nazwisko uczestnika narady	Podpis
1.	Starostwo Powiatowe – Wydział Budownictwa	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	Jacek Sawłucki	
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	Jucyna Fober	
3.	AQUA S.A. w Bielsku-Białej	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	Michał Fins	
4.	TAURON Dystrybucja S.A. RD w Bielsku-Białej	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy	Wiesław Gąsior	
5.	TAURON Obsługa Klienta Centrum Telekomunikacji (TT 06)	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	Dariusz Bocian	
6.	PSG Sp. z o.o. Gazownia w Bielsku-Białej	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	Krzysztof Kozłowski	
7.	OGP GAZ-SYSTEM S.A. TJE Bielsko-Biała	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	Andrzej Kolwinski	
8.	Orange Polska S.A.	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	Međobelić	
9.	Netia S.A.; DIALOG	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	Tadeusz Banas	


10.	Urząd Gminy w Jasienicy	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	ROKAW SZCZĄBOKU	
11.	ŚZMiUW w Katowicach O/B-B z siedzibą w Żywcu / Biuro Terenowe Pszczyna	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	nie dotyczy	
12.	Rej. Związek Spółek Wodnych w B-B	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	Nie dotyczy	See 1
13.	ZPKWŚ O/Żywiec	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	dlona Gorkowska	g
14.	Zakład Komunalny w Jasienicy	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	nie dotyczy	

Stanowiska uczestników narady:

AdS INTER 817 - Dialog

Uzgadnia się z następującymi uwagami:

- prace w pobliżu urządzeń elektrycznych prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Netii.
- kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami. W przypadku wystąpienia konieczności przebudowy P.T. uzgodnić z Netią S.A. Katowice ul. Murokowska 18-18a
- powiadomić o terminie rozpoczęcia robót na fax 022/338 31 82



RZSW B-B 13.12.17.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w kompleksie gruntów zmeliorowanych. Uszkodzone podczas robót nie zinwentaryzowane istniejące ciągi drenarskie należy połączyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi wykonywania połączeń przerwanej sieci drenarskiej, tj. ułożenie na podkładach drewnianych lub deskach ze starannym ubiciem gruntu, względnie dokonania ich przebudowy. Prace wykonywać pod odpłatnym nadzorem pracownika tut. Związku. Powiadomienia RZSW Bielsko-Biała o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.

Zgodnie z rozporządzeniem
operatora wod. RZSW-891/V/2017



Tauron S.A.

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/ chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:

- dla kabli 1 kV rury o średnicy min. 110 mm koloru niebieskiego
- dla kabli SN rury o średnicy min. 160 mm koloru czerwonego

Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.



Mimo wezwania w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

według listy „ Uczestnicy narady koordynacyjnej „

Stwierdza się
zgodność z oryginałem

2017 -12- 13

Z up. STAROSTY

Danuta Skrzypiec
Główny Specjalista

Z up. STAROSTY

Danuta Skrzypiec
Główny Specjalista
(podpis przewodniczącego narady)

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych – nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach zarządzających sieciami.
2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
3. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami bhp.
4. Zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienie punktów geodezyjnych prawnie chronionych, narażonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.

