

LEGENDA:

L1	Oprawa zwieszana liniowa LED 32W 3250lm typu S4000 LED
L2.1	Oprawa n/t LED 61,5W 3210lm typu RAFTER 198 LED surface
L2.2	Oprawa n/t LED 84,5W 4360lm typu RAFTER 198 LED surface
L2.3	Oprawa n/t LED 34W 1750lm typu RAFTER 198 LED surface
L3.2	Oprawa n/t LED 17,5W 1490lm IP44 typu SET TRU HERMETIC 57 LED surface
L3.3	Oprawa n/t LED 9,5W 810lm IP44 typu SET TRU HERMETIC 57 LED surface
L5	Oprawa n/t LED 57W 4540lm typu BIG SIZE next square 30x120 LED surface
L6.1	Oprawa n/t LED 35W 1830lm typu RAFTER 114 LED surface
L6.2	Oprawa n/t LED 48,5W 2490lm typu RAFTER 114 LED surface
L8.1	Oprawa kinkiet LED 19,5W 1326lm typu SMART PANEL GL square 64 LED wall
L12	Oprawa dekoracyjna zwieszana typu MIEDZIANA JEMIOŁA, średnica 100cm
EW1	Oprawa ewakuacyjna LED do montażu naściennego z piktogramem ewakuacyjnym, IP65, pobór mocy 7,5W, dwuzadaniowa (praca „na jasno"), czas autonomii 1h, z funkcją autotest
EW2	Oprawa ewakuacyjna LED, IP65, pobór mocy 7,5W, z doczepianą 2-stronną płytką o szer. 10mm do naklejania piktogramów, dwuzadaniowa (praca „na jasno"), czas autonomii 1h, do montażu nastropowego lub do wbudowania w sufit podwieszany; z funkcją autotest
AW1	Oprawa awaryjna LED, IP65, pobór mocy 7,5W, dwuzadaniowa (praca „na jasno"), czas autonomii 1h, do montażu nastropowego lub naściennego; z funkcją autotest
T	Tablica bezpiecznikowa
	Łącznik pojedyńczy
	Przycisk chwilowy "światło"
CR	Czujnik ruchu sufitowy 360°
CO	Czujnik obecności sufitowy 360°

43_100 Tychy
Ul_Barona_30 pok_415
e-mail_biuro@zoba.com.pl
tel_691_850_018
504_452_642

ZOBA ARCHITEKCI

_inwestor
Gmina Jasienica
Jasienica 159
43-385 Jasienica

_projekt
ROZBUDOWA BUDYNKU JASIENICA 159 POD POTRZEBY OSP W JASIENICY
Jasienica 159
dz. nr: 406
Obręb: 0005 Jasienica
Sekcje: 6.120.29.22.3.4

_rysunek
Rzut 1 piętra - instalacja oświetlenia

_faza
PROJEKT WYKONAWCZY

_branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

_projektant:
mgr inż. Szymon Skrobol
nr uprawnień:SLK/3438/POOE/10

_sprawdzający:
mgr inż. Błażej Miguła
nr uprawnień: SLK/2264/POOE/08

_data	_skala	_rysunek
2018-11-16	1:100	E-5

plik PB_2018_08_16.pln

_strona