

LEGENDA:

- T.. — Tablica bezpiecznikowa
- Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem 230V 16A
- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem 230V 16A IP44
- 24V — Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 24V 16A IP44
- ZG — Zestaw gniazd:
  - 2x gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem 230V 16A
  - 2x gniazdo wtyczkowe pojedyncze DATA z uziemieniem 230V 16A
  - 1x gniazdo podwójne RJ45 cat. 7
- ZG — Zestaw gniazd (moduły K45) w puszce podłogowej :
  - 2x gniazdo wtyczkowe z uziemieniem 230V 16A
  - 2x gniazdo wtyczkowe DATA z uziemieniem 230V 16A
  - 2x gniazdo RJ45 cat. 7
- Wypust kablowy
- JWK — Zasilanie jedn. wewn. klimatyzacji
- TR1 — Zasilanie trans. PAT-01-M-02 dla grzejników kanałowych
- TR2 — Zasilanie trans. PAT-02-M-02 dla grzejników kanałowych
- K200 — Trasa koryta kablowego - dla instalacji 230/400V. Koryta na piętrze montowane powyżej płyt GKF EI30
- K100 — Trasa koryta kablowego - dla instalacji niskopądowych. Koryta na piętrze montowane powyżej płyt GKF EI30
- Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu

NUMERACJA OBWODÓW:

T1.1/11
- nr obwodu
- nazwa tablicy bezpiecznikowej

43_100 Tychy
Ul_Barona_30 pok_415
e-mail_biuro@zoba.com.pl
tel_691_850_018
504_452_642
ZOBA ARCHITEKCI

_inwestor
Gmina Jasienica
Jasienica 159
43-385 Jasienica

_projekt
ROZBUDOWA BUDYNKU JASIENICA 159 POD POTRZEBY OSP W JASIENICY
Jasienica 159
dz. nr: 406
Obręb: 0005 Jasienica
Sekcje: 6.120.29.22.3.4

_rysunek
Rzut parteru - instalacja gniazd

_faza
PROJEKT WYKONAWCZY

_branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

_projektant:
mgr inż. Szymon Skrobol
nr uprawnień:SLK/3438/POOE/10

_sprawdzający:
mgr inż. Błażej Migała
nr uprawnień: SLK/2264/POOE/08

_data	_skala	_rysunek
2018-11-16	1:100	E-2

_strona

plik PB_2018_08_16.pln