



LEGENDA:

taśma stalowa 30x4mm zatopiona w fundamencie. Przy wywładzeniach taśmę po za fundament zastosować taśmę stalową ocynkowaną.

<div>43_100 Tychy Ul. Barona, 30 pok. 415 e-mail: biuro@zoba.com.pl tel. 691_850_018 504_452_642</div> <div>zoba ARCHITEKCI</div>		
<div>Investor Gmina Jasienica Jasienica 159 43-385 Jasienica</div>		
<div>projekt ZOBODOWA BUDYNKU JASZENICA 159 ROZBUDOWA I REMONT Jasienica 159 dz. nr: 406 Obiekt: 0005 Jasienica Sekcja: 6.120.29.22.3.4</div>		
<div>rysunek Rzut fundamentów - Instalacja uziemiająca</div>		
<div>Faza PROJEKT WYKONAWCZY</div>		
<div>branża INSTALACJE ELEKTRYCZNE</div>		
<div>projektant: mgr inż. Szymon Skrobol nr uprawnień: SUK/2264/POO/E/08</div>		
<div>sprawdzający: mgr inż. Błażej Migula nr uprawnień: SUK/2264/POO/E/08</div>		
<div>data 2018-11-16</div>	<div>skala 1:100</div>	<div>rysunek E-10</div>
<div>ark. 3018 Ark. 16.08</div>		<div>strona</div>