

Jasienica, 06.09.2019r.

## INFORMACJA

Dotyczy zamówienia publicznego na: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń lokalu "byłej poczty" na potrzeby OSP w budynku OSP Świętoszówka”

Działając zgodnie na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień SIWZ:

### Pytanie nr 1

„Prosimy o wyjaśnienia dotyczące:

Poziomy posadzki starego i nowego garażu są różnej wysokości, ok 10cm.

Dodatkowo w przedmiarze jest styropian pod wylewką 10cm.

Brak pogłębienia w przedmiarze oraz wywozów, jest tylko skucie wylewki i wykonanie nowej.”

### Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający informuje, że należy dopisać pozycje do przedmiaru branży budowlanej:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Wyburzenie istniejącej posadzki betonowej gr. 15 cm:  | 155,83 m <sup>2</sup> |
| 2. Wywóz gruzu do 1 km   | 23,37 m <sup>3</sup>  |
| 3. Dopłata za wywiezienie gruzu do 9 km  | 23,37 m <sup>3</sup>  |
| 4. Opłata za utylizację gruzu  | 23,37 m <sup>3</sup>  |
| 5. Pogłębienie – wykop ręczny na głębokość 35 cm w gruncie   | 155,83 m <sup>2</sup> |
| 6. Wywóz urobku do 1 km  | 54,54 m <sup>3</sup>  |
| 7. Dopłata za wywiezienie urobku do 9 km   | 54,54 m <sup>3</sup>  |
| 8. Opłata za składowanie urobku  | 54,54 m <sup>3</sup>  |
| 9. Wykonanie podbudowy z kamienia łamanego gr 25 cm z zagęszczeniem  | 155,83 m <sup>2</sup> |
| 10. Wykonanie warstwy chudego betonu gr 10 cm  | 155,83 m <sup>2</sup> |
| 11. Wykonanie posadzki betonowej gr 15 cm zacieranej mechanicznie z betonu B-30 z nacięciem i wypełnieniem dylatacji | 103,83 m <sup>2</sup> |
| 12. Zbrojenie posadzki prętami śr. 12 mm   | 2,0 t                 |
| 13. Dostawa i montaż odwodnienia liniowego typu ciężkiego  | 10,0 mb               |

Jednocześnie należy skorygować pozycje do przedmiaru branży budowlanej zmieniając obmiar (poprzez przekreślenie i wpisanie właściwej wartości):

W pozycji 52 obmiar zmienić na: 155,83 m<sup>2</sup>

W pozycji 53, 54, 55, 56 obmiar zmienić na: 52,00 m<sup>2</sup>

  
Janusz Pierzyna