

OZNACZENIA

RO istn. rozdzielnia obwodowa

gniazdo wtykowe 2x2P+Z, 16A, pt.

plafoniera LED 17W, OPAL, IP 66, 4000K z czujnikiem ruchu i światła dziennego

NW zasilanie napędu windy

gniazdo RJ45

Maszynownię windy zasilić z rozdzielni obwodowej piętra przewodami YDYżo 5x6mm²
W rozdzielni zabudować zabezpieczenie 3-modułowe C-25A
Gniazdo dedykowane do ogrzewania podwindzia zasilić z rozdzielni parteru przewodami YDYżo 3x2,5mm²
W rozdzielni zabudować zabezpieczenie 1-modułowe B-16A
Oświetlenie zasilić z najbliższej puszki rozgałęźnej w istn. klatce schodowej przewodami YDYżo 3x1,5mm²
Do gniazda DATA w maszynowni windy doprowadzić kabel sieciowy U/UTP kat. 5 wyprowadzony z istniejącego routera/multiswitcha sieciowego

INTEGRA PROJEKT arch. Tomasz Brzozowski
43-300 Bielsko-Biała Pl. Smolki 4/3 www.integraprojekt.com

Firma Inżynierska ZG-TENSOR
mgr inż. Zbigniew Gębczyński, 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96
tel. 0 600 99 55 14, fax 0..32 214 17 45, e-mail: zg-tensor@wp.pl

faza: P.BUDOWLANY

branża: ELEKTRYCZNA

obiekt:
ROZBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA O WINDĘ
na działce nr: 31/1, obreb 0013 Rudzica,
jednostka ewidencyjna 240205_2 Jasienica, położonej w Rudzicy

data: 08.08.2018

inwestor: Gmina Jasienica
43-385 Jasienica 159

nr rys.: E-02

skala: 1 : 100

tytuł rysunku:
RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

projektant:
mgr inż. Piotr Zontek
. . . . . .
nr ewid. upr.: 87/98 BB
nr ewid. SLK/IE/0765/01
specjalność elektryczna

sprawdzający:
mgr inż. Paweł Płonka
. . . . . .
nr ewid. upr.: 86/98 BB
nr ewid. MAP/IE/6000/02
specjalność elektryczna