

KM ELECTRO PROJEKT Konrad Mysłajek 32-651 Łęki, ul. Leśna 7 kmelectroprojekt@gmail.com tel. 664-136-319	inwestycja: Kompleksowa modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej wDomu Strażaka OSP w Wieszczętach	adres inwestycji: Dom Strażaka OSP 43-386 Wieszczęta 145 dz. nr 24/8, obręb Wieszczęta j. ew.: Jasienica	inwestor: Gmina Jasienica Jasienica 159 43-385 Jasienica	autor: mgr inż. Konrad Mysłajek ..... uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej nr ewid. upr. SLK/5639/PWOE/14	sprawdził: mgr inż. Paweł Latek ..... uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej nr ewid. upr. SLK/4787/PWOE/13	temat rysunku: Tablica licznikowa TL SCHEMAT IDEOWY	data: 07.2019 r.	nr rys.: E-10
							rew: 0	nr ark.: 2 z 2

A3

TABLICA LICZNIKOWA TL–B





Lp.	Symbol	Opis	Suma
	80A	Rozłącznik bezpiecznikowy 3P, –F1, 690 V AC	
	D03 gG 80A/400V	Wkładka topikowa, –F1, ETI, 002213001, 400V AC,250A DC	
	D03 gG 80A/400V	Wkładka topikowa, –F1, ETI, 002213001, 400V AC,250A DC	
	D03 gG 80A/400V	Wkładka topikowa, –F1, ETI, 002213001, 400V AC,250A DC	
	ETIMAT T 3p+N 32A	Ogranicznik mocy, –F2, ETI, 002181070, 230/400V AC	
	ETIMAT T 3p+N 32A	Ogranicznik mocy, –F3, ETI, 002181070, 230/400V AC	
	ETIMAT T 3p+N 25A	Ogranicznik mocy, –F4, ETI, 002181069, 230/400V AC	
	160A	Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy 3P, –FW1, 690 V	
	160A	Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy 3P, –FW2, 690 V	
	160A	Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy 3P, –FW3, 690 V	
	160A	Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy 3P, –FW4, 690 V	
	160A	Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy 3P, –FW5, 690 V	
	160A	Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy 3P, –FW6, 690 V	
	1CO	Styk pomocniczy, –Q_PWP	
	230V AC\DC	Wyzwalacz wzrostowy, –Q_PWP, 230 V AC/DC	
	250A, 3P	Wyłącznik kompaktowy – 36kA, –Q_PWP, 690 V	
	WT–00C gG 50A/500V	Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna, ETI, 004111435, 500V	
	WT–00C gG 50A/500V	Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna, ETI, 004111435, 500V	
	WT–00C gG 50A/500V	Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna, ETI, 004111435, 500V	
	WT–00C gG 50A/500V	Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna, ETI, 004111435, 500V	
	WT–00C gG 50A/500V	Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna, ETI, 004111435, 500V	
	WT–00C gG 50A/500V	Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna, ETI, 004111435, 500V	
	WT–00C gG 100A/500V	Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna, ETI, 004111438, 500V	
	WT–00C gG 100A/500V	Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna, ETI, 004111438, 500V	
	WT–00C gG 100A/500V	Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna, ETI, 004111438, 500V	
	WT–00C gG 50A/500V	Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna, ETI, 004111435, 500V	
	WT–00C gG 50A/500V	Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna, ETI, 004111435, 500V	
	WT–00C gG 50A/500V	Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna, ETI, 004111435, 500V	

KM ELECTRO PROJEKT
Konrad Mysłajek
32-651 Łęki, ul. Leśna 7
kmelectroprojekt@gmail.com
tel. 664-136-319

inwestycja:
Kompleksowa modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej wDomu Strażaka OSP w Wieszczętach

adres inwestycji:
Dom Strażaka OSP
43-386 Wieszczęta 145
dz. nr 24/8, obręb Wieszczęta
j. ew.: Jasienica

inwestor:
Gmina Jasienica
Jasienica 159
43-385 Jasienica

autor:
mgr inż. Konrad Mysłajek
.....
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej
nr ewid. upr. SLK/5639/PWOE/14

sprawdził:
mgr inż. Paweł Latek
.....
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej
nr ewid. upr. SLK/4787/PWOE/13

temat rysunku:
Tablica licznikowa TL
SCHEMAT IDEOWY

data:	nr rys.:
07.2019 r.	E-10
rew: 0	nr ark.: 2 z 2

A3