

Jasienica, 26.11.2019r.

INFORMACJA

Dotyczy zamówienia publicznego na: **„Budowa odwodnienia drogi gminnej „Pogodna” w sołectwie Mazańcowice na terenie Gminy Jasienica”**

Działając zgodnie na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania do wyżej wskazanego postępowania przetargowego:

Pytanie nr 1:

„W związku z chęcią udziału w przetargu chciałbym się dowiedzieć dokładnie, czy przy pozycji ODWODNIENIU LINIOWYM są z góry nakazany rodzaj korytek? Czy mają to być korytka DN300 z kratą żeliwną czy korytka betonowe z kratą metalową?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w pozycji kosztorysowej w pkt nr: 24 „odwodnienie liniowe”, należy wycenić korytka betonowe z rusztem żeliwnym o wymiarach tj. szerokość 300 mm, głębokość wewnętrzną 300 mm.

mgr inż. Janusz Pierzyna
WÓJT

Yan
30